

**График ремонтов
 электросетевого оборудования ОАО "Дагэнергосеть" на октябрь 2011г.**

№ п/п	Наименование оборудования п/ст, ВЛ	Характер ремонтных работ	Дата		отметка о выполнении
			к-во откл.	отключений	
1	2	3	4	5	
ПУ ЦЭС					
	ВЛ-110кВ №101	Реконструкция: замена провода	30	1-30	
	ВЛ-110кВ №177	шунтирование шлейфов	3	10-12	
	ВЛ-110кВ № 144	замена провода	5	17-20	
	ВЛ-110кВ № 145	замена провода	2	17-20	
	ВЛ-110кВ № 153	ТР	1	4	
	ВЛ-110кВ № 154	ТР	1	6	
	ВЛ-35кВ № 15	Подрезка деревьев	4	24-27	
ПС "Полигон Солнце"					
1	ЛР-23, Р-35-Т1, В-35-Т-1	тек.рем, в/в исп.т.	1	3	
2	РС-1-35, РТН-1-35, ТН-1-35, РВС-35-Т1	тек.рем, в/в исп.т.	1	4	
3	Т-1, Р-10-Т1, В-10-Т1, ШР-10-Т1	тек.рем, восстан.защит, в/в исп.	1	5	
4	РТН-10-Т1, Р-ТСН-1	тек.рем.	1	5	
5	ШР-Ф1,3,5,7, РС-1-10, РТН-1-10	тек.рем.	1	5	
6	ТН-1-10, ТН-10-Т1, ТСН-1, РВП-1-10	тек.рем, восстан.защит, в/в исп.	1	5	
7	В-10- ф1,3,5,7,6,10	кап.ремонт, в/в исп., восстан.защит	2	6-7	
8	В-35-Т2	кап.ремонт, в/в исп.	1	10	
9	СВ-35, РС-2-35	кап.ремонт, восстан.защит, в/в исп.	1	11	
10	РТН-2-35, РВС-35-Т2, ТН-2-35	тек.ремонт, в/в исп.	1	11	
11	Т-2, Р-35-Т-2, Р-10-Т2	тек.ремонт, восстан.защит	1	12	
12	ТН-10-Т2, ТСН-2	тек.ремонт, восстан.защит, в/в исп.	1	13	
13	РТН-2-10, РВП-2-10, ШР-10-Т-2	тек.ремонт	1	13	
14	РТН-10-Т2, РТСН-10-Т2, ТН-2-10	тек.ремонт, восстан.защит, в/в исп.	1	12	
15	В-10-Т2, СВ-10, В-10-Ф2,4,6,8,10	кап.ремонт, восстан.защит, в/в исп.	2	14,17	
16	РС-2-10, ШР-10 Ф2,4,6,8,10	кап.ремонт	1	18	
17	ЛР-10 Ф2,4,6,8,10	кап.ремонт	1	14,17	
18	РПН Т-1,2	восстан.защит	2	5,12	
19	АВР ТСН-1, ТСН-2	восстан.защит	2	5,13	
20	Центр.сигнализация	восстан.защит	1	12	
ПС "Махачкала-110"					
1	СШ и ошиновка	Замена провода СШ и ошиновки (с согласованием с РДУ)	10	5-15	
ПС "ГПП"					
1	Ошиновка	Замена ошиновки М-95 на АС-300 (с согласованием с РДУ)	15	15-30	
ПС "Газокомпрессорная"					
1	Т-1, Т-2 и их присоединения	профилактика, тех.обсл.	3	18-19	
"Эрпели"					
1	Т-1	восстан.защит	1	24	
2	ТН-10	восстан.защит	1	25	
3	ТСН	восстан.защит	1	26	
4	Ф-1,2	восстан.защит	1	27	
5	Ф-3,4, центральная сигнализация	восстан.защит	1	28	
ПУ СЭС					
1	ВЛ-110кВ №140	ТР	2	24-25	
2	ВЛ-110кВ №138	Ревизия разъединителей плавки гололёда №10, 11. на ПС "Чиркей-ГПП, Миатлы"	2	20-21	
3	ВЛ-110кВ №161	ТР	2	10-11	
4	ВЛ-110кВ №162	КР	2	18-19	
5	ВЛ-110кВ №164	Ревизия РПГ на пункте плавки гололёда	2	12-13	
6	ВЛ-110кВ №167	Ревизия РПГ на пункте плавки гололёда	2	7, 27	
7	ВЛ-35кВ №65	ТР	3	26-28	
8	ВЛ-35кВ №62	ТР	2	20-21	
9	ВЛ-35кВ №18а	ТР	2	4-6	
ПС Чиркей					
1	В-35 2Ц, 6Ц	тек.рем.	2	3,4	
2	В-6 Ф№2,13	-/-	2	5,6	
3	1СШ - 6кВ	-/-	1	7	
4	2СШ - 6кВ	-/-	1	7	
5	ТМПУ-16000/6 и ПВЭ-5АУ 1	тек.рем. и ВВИ	1	11	
6	Реактор и ВУКН-Л-170	тек.рем. ВВИ	1	14	
7	ВЛ 110 №164,170	ревизия контактных соединений ошиновки плавки гололёда	1	13	
ПС Тамзатюбе					
1	Т-1	тек.рем.	1	17	
2	Т-2	-/-	1	18	
3	В-35 №62,70,СВ.	-/-	3	19-21	
4	В-10	-/-	2	24,25	
ПС Караузек					
1	Т-1	тек.рем.	1	26	

2	В-35 Т-1	-/-	1	27
3	В-10	-/-	1	28
	ПС Мняты			
1	В-6 №28	тек. рем.	1	31
	ПС Дылым			
1	Т-1	тек. рем	1	10
2	Т-2	-/-	1	11
3	В-35 №32,38	-/-	2	12,13
4	В-10 №2	-/-	1	14
	ПУ ДЭС			
1	ВЛ-110кВ №115 с отпайками	ТО.	2	4-5
2	ВЛ-110кВ №105	Реконструкция: замена провода	16	10-25
3	ВЛ-35кВ №23	ТО.	2	19-20
	ПС Усуччай			
	Т-2	Замена трансформатора Т-2/2500 на 6300	4	15-18
	ПС Морская			
	Т-1	Замена трансформатора Т-1	4	19-22
	ПС Араблинка			
1	АВР-10, АВР-0,23 кВ	опробование	1	5
2	ТН-10 №1-2, центр. сигнализ.	опробование	1	5
	ПС Джимицент			
1	ТН-10 №1, центр. сигнализ.	контроль	1	18
2	Защиты В-10 Т-1, Фид. №1-6	контроль	1	18
3	Защиты В-35 Т-1, Л-46, ТН-35 кВ	контроль	1	18
5	ВЛ-35кВ № 23 «Уркарах Нов.-Кубачи»	Т.О.	2	19
	ПУ ЗЭС			
1	ВЛ-35кВ №55А	ТР	1	21
2	ВЛ-35кВ №25	ТР	1	12
3	ВЛ-35кВ №26	ТР	1	23
	ПС Кизляр-1 Т-1; Т-2; ОД-110 Т-1; ОД-110	Опробование	1	26
5	ПС Александрия Т-1; Т-2; ОД КЗ-110 Т-1, Т-2; КРУ-10	Опробование Чистка изоляции	1	19
6	ПС Кочубей Т-1; Т-2; ОД-110 Т-1; ОД-110 Т-2	Опробование	1	12
7	ПС Коминтерн Т-1; В-110 Т-1; В-10 Т-1; КРУ-10.	Опробование Чистка изоляции	1	14
8	ПС Тарумовка В-110/35/10 кВ Т-1, Т-2.	Опробование	1	6
9	ПС Калиновка В-110 Т-1; В-10 Т-1, КРУ-10.	Опробование Чистка изоляции	1	18
10	ПС Огузер. В-35 Т-1, В-35 Л-20; Р-35 Т-1, Р-35 Л-19,20; В-10 Т-1, В-10 Ф №1-5; Р-10; КРУ-10	Тек. ремонт, ВВИ	4	4-7
11	ПС Александрия ОД, КЗ-110 кВ; Р-110 Т-1,2; Т-1; Т-2; В-35 Т-1,Т-2; В-35 Л-4,8,21,СВ-35; В-10 Т-1, Т-2; В-10 Ф №1-6; СВ-10; Р-10; ТСН-1, 2; ТН-10-1,2	Тек. ремонт, ВВИ	8	10-20
#	ПС Привольная. Т-1; В-35 Т-1; В-35 Л-17, В-10 Т-1; В-10 Ф №1-5; ТСН; ТН-10	Профконтроль УРЗА	3	18-20
	КРЭС			
	ПС "Нечаевка"			
1	Ограждение	Восстановление ограждения (ремонт)	1	1
	ПС "Стальск"			
1	Ограждение	Восстановление ограждения (ремонт)	1	7
	ПС "Гулькуган"			
1	Ограждение	Восстановление ограждения (ремонт)	1	14
	ПС "Шамхалынгиюрт"			
1	Ограждение	Восстановление ограждения (ремонт)	1	20
	ПУ ГЭС			
1	ВЛ-110кВ №118	ТР (установка дополнительных гирлянд в ветровом районе) — Опробование плавки гололёда +-	11	10-21
2	ВЛ-110кВ №158	Замена провода, установка опор	15	1-15
5	ВЛ-35кВ №9	Опробование плавки гололёда	1	14
	ПС Ташкапур			
1	Т1 с присоединениями	ТО	1	13
2	Т2 с присоединениями	ТО	1	12
	ПС ГКЗ			
1	Т1 с присоединениями	ТО	1	5
2	Т2 с присоединениями	ТО	1	6
1	ПС Игали	Защита, автоматика	1	5
1	ВЛ 12-35 кВ.	Текущий ремонт	2	10,11.

Начальник ЦСТЭ и ОР

Дандамаев М.С.

Исполнитель: Насруллаев Н.М.

Телефон: 21-18.