

**График ремонтов  
 электросетевого оборудования АО "Дагестанская сетевая компания" на май 2017г.**

№ п/п	Наименование оборудования п/ст, ВЛ	Характер ремонтных работ	к-во откл.	Дата отключений	отметка о выполнении
1	2	3	4	5	5
<b>ЦЭС</b>					
	ВЛ-110 кв № 117 с отп.	ТО, подр. дер. и проф.изм.	2	25-26	
	ВЛ-110 кв № 125 с отп.	ТО, подр. дер. и проф.изм.	3	10-12	
	ВЛ-110 кв № 163	ТО, подр. дер. и проф.изм.	3	15-17	
	ВЛ-110 кв № 171	ТО, подр. дер. и проф.изм.	4	23-26	
	ВЛ-110 кв № 216	ТО, подр. дер. и проф.изм.	3	4-6	
	ВЛ-110 кв № 172	ТО, подр. дер. и проф.изм.	4	28-31	
	ВЛ-110 кв № 116	ТО, подр. дер. и проф.изм.	3	4-6	
	ВЛ-110 кв № 155	ТР	1	18	
	ВЛ-110 кв № 134	ТО, подр. дер. и проф.изм.	1	19	
<b>ПС Махачкала 110</b>					
	2-СШ-110 кВ, СР РТН-2-110, Р-110-Т-2, РС-2-110, РПА-2, ЛР-134, ТР ТН-2-110, РВС-2-110	СР, ТР	1	19	
<b>ПС110/35/6 "Буйнакс-1" № 04</b>					
	В-110-Т-1, ТТ-В-110,		2	22-23	
	В-35-Т-1, ТТ-В-35-Т1,	кап рем., тек. рем., ВВИ,	2	22-23	
	В-35-Т-2, ТТ-В-35-Т2	кап рем., тек. рем., ВВИ,	2	4-5	
	СВ-35, ТТ-СВ-35, СВ-35 (защита и автомат)	кап рем., тек. рем., ВВИ, В	1	24	
	В-8, ТТ-Л-8, КС-Л-8, ВЧЗ-Л-8, ЛР-8, Л-8 (защита и автомат)	кап рем., тек. рем., ВВИ, В	1	26	
	В-9, ТТ-Л-9, ВЧЗ-Л-9, КС-Л-9, ЛР-9, Л-9 (защита и автомат)	кап рем., тек. рем., ВВИ, В	1	25	
	В-25, КС-Л-25, ВЧЗ-Л-25, ТТ-Л-25, ЛР-25, Л-25 (защита и автомат)	кап рем., тек. рем., ВВИ, В	1	19	
	В-14, КС-Л-14, ВЧЗ-Л-14, ТТ-Л-14, ЛР-14, Л-14 (защита и автомат)	кап рем., тек. рем., ВВИ, В	1	18	
	В-ТПГ, ТТ-ТПГ-35,	кап рем., тек. рем., ВВИ,	1	31	
	СВ-6, ТТ-СВ-6,	кап рем., тек. рем., ВВИ,	1	2	
	Т-1, РВС-110-Т-1, РВС-0-Т-1, ЗОН-110-Т-1, Т-1 (защита и автоматика)	тек. рем., ВВИ, вос.заш.	2	22-23	
	Т-2, РВС-110-Т-2, РВС-0-Т-2, ЗОН-110-Т-2, Т-2 (защита и автоматика)	тек. рем., ВВИ, вос.заш.	2	15-16	
	ТПГ-Р-35-ТПГ, РПГ-9, РПГ-14, РПГ-25, РПГ-118, Т-3 (защита и автомат)	тек. рем., ВВИ, вос.заш.	1	12	
	В-110-Т2, ТТ-В-110-Т2,	тек. рем., ВВИ,	2	4-5	
	В-118, ТТ-В-118, ВЧЗ-Л-118, КС-Л-118, ЛР-118, (ДФЗ, автоматика)	тек. рем., ВВИ, вос.заш.	1	4	
	В-160, ТТ-В-160, ВЧЗ-Л-160, КС-Л-160, ЛР-160, Л-160 (ДФЗ, автоматика)	тек. рем., ВВИ, вос.заш.	1	15	
	В-204, ТТ-В-204, ВЧЗ-Л-204, КС-Л-204, ЛР-204, Л-204 (ДФЗ, автоматика)	тек. рем., ВВИ, вос.заш.	1	5, 11	
	СВ-110, ТТ-СВ-110, СВ-110 (защита и автомат)	тек. рем., ВВИ, вос.заш.	1	16	
	Г с. ш. -110 кв: ШР-118, ШР-204, ШР-110-Т1, РС-1-110, РТН-1-110, Р-110-Т1, ТН-1-110,	тек. рем., ВВИ,	2	4-5	
	П с. ш. - 110 кв: ШР-160, ШР-110-Т2, РС-2-110, РТН-2-110, Р-110-Т2, ТН-2-110	тек. рем., ВВИ,	2	15-16	
	ОСШ. - 110 кв: ОР-118, ОР-204, ОР-160, ОР-ОВ-110, ШР-ОВ-110, ТТ-ОВ-110, ОВ-110 (защита и автомат)	тек. рем., ВВИ, вос.заш.	4	3, 11, 15-16	
	Г с. ш. -35 кв: РС-1-35, ШР-8, ШР-25, ШР-35-Т1, РТН-1-35, Р-35-Т1, ТН-1-35, ОПН-35-ТН-1	тек. рем., ВВИ,	1	29	
	П с. ш. -35 кв: РТН-2-35, ШР-9, ШР-14, Р-35-Т2, ШР-35-Т2, ШР-35-ТПГ, ТН-2-35, РВС-35-ТН-2, РС-2-35,	тек. рем., ВВИ,	1	30	
	ДГК-35, РН-ДГК-Т1,	тек. рем., ВВИ,	1	30	
	РН-ДГК-Т2,	тек. рем., ВВИ,	1	30	
	Г с. ш. -6 кв: В-6-Т-1, В-Ф-1, В-Ф-3, В-Ф-5, В-Ф-13, Р-6-Т1, ТТ-В-6-Т1, ТН-1-6, РВП-1-6, РВП-6-Т1, ТСН-1, ТТ-Ф-1, 3, 5, 11, 13,	кап рем., тек. рем., ВВИ,	1	2	
	П с. ш. - 6 кв: В-6-Т-2, В-Ф-2, В-Ф-4, В-Ф-6, В-Ф-8, В-Ф-10, В-Ф-12, Р-6-Т2, ТТ-В-6-Т2, ТН-2-6, РВП-2-6, РВП-6-Т2, ТСН-2, ТТ-Ф-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, Ф-резерв,	кап рем., тек. рем., ВВИ,	1	3	
<b>ПС110/6 "Точная механика" № 12</b>					
	В-103, ЛР-103,	кап рем., ВВИ,	2	10-11	
	В-112, ЛР-112	кап рем., ВВИ,	2	15-16	
	СВ-110	кап рем., ВВИ,	1	12	
	Т-1, ЗОН-Т-1, РВС-110-Т-1, РВС-0-Т-1, РВП-6-Т-1,	тек. рем., ВВИ,	2	17-18	
	Т-2, ЗОН-Т-2, РВС-110-Т-2, РВС-0-Т-2, РВП-6-Т-2	тек. рем., ВВИ,	2	22-23	
	Г с. ш. -110 кв: Р-110-Т-1, ШР-103, РС-1-110,	кап рем.,	1	19	
	П с. ш. - 110 кв: Р-110-Т-2, ШР-112, РС-2-110,	кап рем.,	1	24	
	Г с. ш. -6 кв: В-6-Т1, В-6-Ф-1, 3, 5, 7, 12, 11, 13, ТТ-В-6-Т1, ТТ-Ф-1, 3, 7, 5, 12, 11, 13, ТН-1-6, ОПН-ф-1, 3, 5, 7, 12, 11, 13,	тек. рем., ВВИ,	1	25	
	П с. ш. -6 кв: В-6-Т2, В-6-Ф-2, 4, 6, 8, 10, ТТ-В-6-Т2, ТТ-Ф-2, 4, 6, 8, 10, ТН-2-6, ОПН-ф-2, 4, 6, 8, 10,	тек. рем., ВВИ,	1	26	
	СВ-6, ТТ-СВ-6, ОПН-СВ-6	тек. рем., ВВИ,	1	29	
<b>ПС110/10 "Берег" № 21</b>					
		тек. рем.,			

T-1, B-110-T1, ОПН-110-T-1, ЗОН-T-1, ОПН-35-T-1, ОПН-10-T-1, P-10-TCH-1	тек.рем.,	2	15-16
I с.ш.-110 кв: TH-1-110,	тек.рем.,	1	17
II с.ш.-110 кв: TH-2-110	тек.рем.,ВВИ,	1	17
I с.ш.-10 кв: TT-B-10-T1, TT-Ф-1,3, TH-1-10, РВП-1-10, TCH-1	тек.рем.,ВВИ,	2	18-19
<b>ПС35/10 "Халимбекаул" № 35</b>	тек.рем.,ВВИ,		
B-35-T1, PBC-35-T-1, РВП-10-T1, TCH-1	тек.рем.,ВВИ,	2	22-23
B-10-T1, B-10-Ф-1,2,3,4,5,6,7, TT-B-10-T1, TT-Ф-1,2,3,4,5,6,7, TH-1-10	тек.рем.,ВВИ,	2	24-25
<b>ПС35/10 "Карабудахсент" № 33</b>			
T-1	восстан.защит	1	15
T-2	восстан.защит	1	16
CB-35	восстан.защит	1	17
I с.ш.-10 кв: B-Ф-1,2,3,4,5, TH-1-10, TCH-1	восстан.защит	2	18-19
II с.ш.-10 кв: B-Ф-6,7,8,9, TH-2-10, TCH-2	восстан.защит	2	22-23
CB-10	восстан.защит	1	24
	<b>СЭС</b>		
<b>ВЛ-110кВ № 161</b>	ТО	2	16-17
<b>ВЛ-110кВ № 162</b>	ТО	2	22-23
<b>ВЛ-110кВ № 163</b>	ТО	2	25-26
<b>ВЛ-110кВ № 132</b>	ТО	3	29-30
<b>ВЛ-35кВ № 58</b>	ТО	2	19-23
<b>ВЛ-35кВ № 69</b>	ТО	3	24-26
<b>ВЛ-35кВ № 53</b>	К.Р.	3	29-31
<b>ПС «ЯРЫКСУ»</b>			
B-35-T-1, T-2, B-31, B-61, B-30, CB-35	К.Р.	3	3-5
T-1, T/T-110-ОСВ T-2, B-110-T-2, ОСВ-110	ВВИ К.Р.	3	17-19
<b>П/С 110/35/10 «Сулак»</b>			
T-1, TH-110-1	Тек.ремонт	1	15
T-2, TH-110-2		1	16
TH-10-2, TCH-2	Тек.ремонт	1	16
TH-10-1, TCH-1			15
<b>П/С 110/35/6 кВ «ЗФС»</b>			
TH-6-1-2-СШ TCH-1-2	Тек.ремонт	1	17
<b>ПС 35/10 «АКСАЙ»</b>			
T1, T2, TCH-10, TH-10	Тек.ремонт	1	18
<b>ПС 35/10 «ДРУЖБА»</b>			
T1,	Тек.ремонт	1	24
<b>ПС 35/10 «ЧАГОРОТАР»</b>			
T-1, TCH-1, TH-10	Тек.ремонт	1	19
<b>«ЧИРКЕЙ» ГПП</b>			
ВЛ-138 ДФЗ-201 TH-110-1-2-СШ	К. устр. РЗА	3	5,10-11
T-2	ВВИ	1	25
<b>ПС «НЕЧАЕВКА»</b>	Т.Р.	2	22-23
<b>В-35-T-1, T-2, B-10, T-1, T-2, CB-10</b>			
T-2, B-10, CB-10	Вост. устр. РЗА	2	3-4
<b>ПС «АКТАШ»</b>			
B-110-T-1, OB-110, ШСВ-110	ВВИ	3	10-12
<b>ПС «КУРУШ»</b>			
T-1, T-2-вводы PBC-110-T-1, T-2, OD-110-T-1	ВВИ	2	15-16
<b>ПС «ЗФС»</b>			
TCH-1-2, B-6 кв-1-2-СШ	ВВИ	3	17-19
<b>ПС «Консервный завод»</b>			
T-1, B-35-T-1,	ВВИ	2	22-23
B-10-T-1, PBC-35	ВВИ	1	26
<b>ПС «МИАТЛЫ</b>			
»PBC-110-T-1, T-2, B-110-T-1	ВВИ	1	24
B-110 № 138 -ДФЗ-201	Востан. устр. РЗА		5, 10-11
	<b>ДЭС</b>		
<b>ПС 110/10 кВ "Родниковая"</b>			
B-110 T-1	К.Р. вви	1	16
P-110 T-1, ЗОН-110 T-1	С.Р.	1	17
B-10 T-1, Фид. № 1,2,3,4	К.Р. вви	1	18
ШР и ЛР фид. № 1,2,3,4, TCH-1, TH-1	С.Р.	2	18-19
ОРУ 110	чистка изоляции	1	17
T1	хром анализ	1	17
TT-110 T-1	Т.Р.	1	17
TCH-1, TH-1-10	Т.Р.	1	18
T-1	Т.Р. вви	1	18
<b>ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная"</b>			
T-1, PBC 110 T-1, OD, КЗ-110 T-1, ЗОН-110 T-1	Т.Р. вви	1	22
P-110 T-1, PC-1-110, ЛР-123	С.Р.	1	23
T-2, PBC-110 T-2, OD, КЗ-110 T-2, ЗОН-110 T-2	Т.Р. вви	1	25
P-110 T-2, ЛР-123, PC-2-110	Т.Р.	1	24
B-10 T-1, Фид. № 1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,14,	Т.Р. вви	5	22-26
15,16,17,18,19,20,21,22,24	Т.Р. вви	5	22-26
B-10 T-2, Фид. № 25,26	Т.Р. вви	1	24
TCH-1, TCH-2	Т.Р.	2	23-24
TH-1-6, TH-2-6	Т.Р.	2	23-24
ВЧЗ КС Л-123-110	Т.Р.	1	24
ОРУ-110	чистка изоляции	2	23-24
T1-РПН и бак, T2-РПН и бак	хим. анализ	1	23

ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	2	23-24
<b>ПС 110/35/10 кВ " Касумкент "</b>			
Т-1, ЗОН-110 Т-1, ТН-1-110	Т.Р, вви	1	15
Т-2, ЗОН-110 Т-2, ТН-2-110	Т.Р, вви	1	16
ТТ-В-191	Т.Р,	1	16
В-10 Т-1, Фид. № 1,4,5,7,8	Т.Р, вви	1	15
В-10 Т-2, Фид. № 2,3,6,9,10,11, СВ-10,	Т.Р, вви	1	16
ТН-2-35, ТТ-В-35	Т.Р,	1	15
ТСН-1, ТСН-2	Т.Р,	2	15-16
ТН-1-10, ТН-2-10	Т.Р,	2	15-16
ОРУ- 110, 35	чистка изоляции	2	15-16
<b>ПС 35/10 кВ " Цанак "</b>			
Т-1	Т.Р, вви	1	11
В-10 Фид. № 1-5	Т.Р, вви	1	11
ШР и ЛР 10 кВ Фид. № 1-5	С.Р,	1	11
ОРУ-35	чистка изоляции	1	11
Т-1, РВС-35 Т-1	Т.Р, вви	1	11
Р-35 Т-1	С.Р,	1	11
В-10 Т-1, Фид. № 1,3,6, СВ-	Т.Р, вви	1	11
ТСН-1, ТН-1-10	Т.Р,	1	11
ОРУ-35	чистка изоляции	1	11
<b>ПС 35/10 кВ " Тпиг "</b>			
Т-1, РВС-35 Т-1	Т.Р, вви	1	12
В-35 Т-1, В-35 Л-38	Т.Р, вви	1	12
В-35 Т-2, В-35 Л-39	Т.Р, вви	1	12
Т-2, РВС-35 Т-2	Т.Р, вви	1	12
ТТ-35 Л-39	Т.Р	1	12
Р-35 Т-2, ЛР-38, ШР-38	С.Р,	1	12
Р-35 Т-1, ЛР-39, ШР-39	С.Р,	1	12
В-10 Т-1, В-10 Т-2, Фид. № 1,2,3-	Т.Р, вви	1	12
ШР и ЛР 10 Т-1, Фид. № 1,2,3, ТСН-1, ТН-1	С.Р,	1	12
ТСН-1, ТН-1-10	Т.Р,	1	12
ОРУ-35	чистка изоляции	1	12
<b>ПС 110/10 кВ " Геджух "</b>			
ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	3
Т1 и Т2	хром анализ	1	3
<b>ПС 110/10 кВ " Каякент "</b>			
ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	4
<b>ПС 110/6 кВ " Огни "</b>			
ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	4
Сил, тр-р Т1, Т2, АВР-6 кВ, АВР-0,23 кВ, ТН-6 кВ, центр, сигнализация, АЧР	опробование	1	4
центр, сигнализация, АЧР	опробование	1	4
<b>ПС 110/10 кВ " Советская "</b>			
ОД и КЗ-110 Т-1	опробование	1	5
Т1	хром анализ	1	5
<b>ПС 110/10 кВ " Заречная "</b>			
ОД и КЗ-110 Т-1	опробование	1	5
ОРУ-110	чистка изоляции	1	5
<b>ПС 110/35/10 кВ " Мамедкала "</b>			
Т1 и Т2	хром анализ	1	5
<b>ПС 110/10 кВ " Капир "</b>			
Т1	хром анализ	1	10
<b>ПС 110/35 кВ " Кайтаг "</b>			
Т1 и Т2	хром анализ	1	10
<b>ПС 35/10 кВ " Джимикент "</b>			
ТН-35 кВ, Сил, тр Т-1, ввод 35 кВ Т-1, ввод -10кВ Т-1,	контроль защит	1	29
Линии 10 кВ I-сш, ЛЭП 35 кВ Л-46, ТН-10 кВ Iсш,	восст, защит	1	29
ТН-35 кВ, I-сш, центр. сигнализ.	восст, защит	1	29
<b>ПС 35/10 кВ " Зрых "</b>			
Сил, тр Т-1, ввод 35 кВ Т-1, ввод -10кВ Т-1,	восст, защит	1	30
Линии 10 кВ I-сш, ТН-10 кВ Iсш, цент, сигнал.	восст, защит	1	30
<b>Служба ВВС</b>			
ВЛ-35 кВ № 43 " Сиртыч-Цанак "	К.Р,	5	15-19
ВЛ-110 кВ № 123"-Дербент-330- Дербент-Северная "	ТО замена дефектных изоляторов	2	23-24
ВЛ-110 кВ № 107"-Дербент-330- Белиджи "	расчистка от деревьев и поросли	1	16
ВЛ-110 кВ № 122"-Дербент-330- Белиджи "	расчистка от деревьев и поросли	1	17
ВЛ-110 кВ № 115" Каякент-Таговая - Дербент-330- "	ТО замена дефектных изоляторов	2	18-19
ВЛ-110 кВ № 105" Изберг- С.-Дербент-330- "	расчистка от деревьев и поросли	3	10-12
ВЛ-110 кВ № 179"-Тагиркент-Магарамкент "	расчистка от деревьев и поросли	2	22-23
<b>ГЭС</b>			
ВЛ 183-110кВ Леваши - Цудахар	ТР	3	10-12
ВЛ-118/110 Буйнакс - Гергебиль	ТР	3	2-4
ВЛ-24/35 Гуниб - Согратль	ТР	2	15-16
ВЛ 27/35 Ботлих - Анди	ТР	3	23-25
ВЛ 9/35 Гергебиль- Буйнакс	ТР	3	17-19
ВЛ-110 кВ №158	ТР	1	4
<b>ПС Ботлих 110/35/10кВ</b>			
В-ТН-10, В-1,2,3,4-10кВ, БПН-1, БПН-2, ТН-10кВ ЦС	Защита и автоматика	1	11
В-7-35, В-8-35, В-27-35, СВ-35, ТН-35, ИМФ-3С	Защита и автоматика	1	16
<b>ПС Кидеро 35/10кВ</b>			
ВЛ-Т1-10, Т-1.	Защита и автоматика	1	16
В-Т1-35, ТН-10 ЦС	Защита и автоматика	1	17
В-1,2,3-10	Защита и автоматика	1	18
<b>ПС Гергебиль 110/35/10 кВ.</b>			
Т-1, В-Т1-110, В-Т1-35 РДУ ТСН-1	Измерение, испытание	1	10
Т-2, В-Т2-110, В-Т2-35 РДУ ТСН-2	Измерение, испытание	1	11
ТН-1-110, В-133	ТР	1	16
ТН-2-110	Текущий ремонт	1	15

ТН-1-35, ТН-1-10, ТСН-1	Текущий ремонт		15
ТН-2-35, ТСН-2, ТН-2-10			
В-118, В-158	Текущий ремонт	1	4
В-198	Текущий ремонт	1	16
В-35-Т1, В-35-Т2, В-9, В-1, СВ-35	Текущий ремонт	1	18
В-10-Т1, В-10-Т2, В-1	Текущий ремонт	1	18
В-10-Т2, В-3	Текущий ремонт	1	19
ЛР-118	ТР	3	2-4
ЛР-158, ШР-158, ШР-118 Р-110-Т2, РС-2-110, Р-110-Т2, Р-ТН2-110, ШР-110-Т2 РДУ	Текущий ремонт	1	4
Р-110-Т1, Р-ТН1-110, РС-1-110, ЛР-133, ШР-133, ЛР-198, ШР-198 РДУ	Текущий ремонт	1	16
РС-1-35, ШР-9, ЛР-9, Р-35-Т1, ШР-35-Т1, Р-ТН1-35, Р-ТСН-1 РДУ	Текущий ремонт	1	18
РС-2-35, ШР-1, ЛР-1, Р-35-Т2, ШР-35-Т2, Р-ТН2-35, Р-ТСН-2 РДУ	Текущий ремонт	1	19
<b>ПС Акуша 110/35/10</b>			
Т-1, ТН-1-110, ТН-1-35, ТСН-1	Текущий ремонт	1	26
Т-2, ТН-2-110, ТН-2-35, ТСН-2	Текущий ремонт	1	27
В-110-Т1, В-35-Т1, В-18, СВ-35	Текущий ремонт	1	26
В-110-Т2, В-35-Т2, В-28	Текущий ремонт	1	26
В-10-Т1, В-1,2,5,6, СВ-10	Текущий ремонт	1	29
В-10-Т2, В-3,4	Текущий ремонт	1	29
Р-110-Т1, ШР-110-Т1, РС-1-110	Текущий ремонт	1	26
Р-110-Т2, ШР-110-Т2, РС-2-110, ЛР-187	Текущий ремонт	1	28
Р-35-Т1, ШР-35-Т1, РС-1-35, Р-ТН1-35, ЛР-28, ШР-28	Текущий ремонт	1	28
Р-35-Т2, ШР-35-Т2, РС-2-35, Р-ТН2-35, ЛР-18, ШР-18	Текущий ремонт	1	30
1СШ-110-35-10 кВ, 2СШ-110-35-10 кВ	Т.О. (Чистка изоляции)	5	26-30
<b>ПС Андух 110/35/10</b>			
Т-1, ТН-1-110, ТН-1-35, ТСН-1	Текущий ремонт	1	15
Т-2, ТН-2-110, ТН-2-35, ТСН-2	Текущий ремонт	1	16
В-35-Т1, В-13, СВ-35	Текущий ремонт	1	17
В-35-Т2, В-14	Текущий ремонт	1	18
В-10-Т1, В-10-Т2, В-1,2,3,4,5,6	Текущий ремонт	1	18
ШР-13, ЛР-13, ШР-14, ЛР-14, Р-ТН1-35, Р-ТН2-35, Р-35-Т1, ШР-35-Т1, Р-35-Т2, ШР-35-Т2	Текущий ремонт	1	19
Р-ТСН-1, Р-ТСН-2	Текущий ремонт	1	19
1СШ-110-35-10 кВ, 1СШ-35-10 кВ	Т.О. (Чистка изоляции)	5	15-19
<b>ПС Кумух 35/10кВ</b>			
Т-1, ТН-1-35, ТН-1-10, ТСН-1	Текущий ремонт	1	2
Т-2, ТН-2-35, ТН-2-10, ТСН-2	Текущий ремонт	1	3
В-35-Т1, В-35-Т2, В-16, В-17, В-23, СВ-35	Текущий ремонт	1	4
В-10-Т1, В-10-Т2, В-1,2,3,4,5,6	Текущий ремонт	1	5
Разъед Р-35-Т1, ШР-23, ЛР-23, Р-1С-35, Р-ТН1-35,	Текущий ремонт	1	5
Р-35-Т2, ШР-16, ЛР-16, ШР-17, ЛР-17, Р-2С-35, Р-ТН2-35	Текущий ремонт	1	4
ШР-10-Т1, Р-ТН1-10, ШР-В-1,4, ЛР-1,4	Текущий ремонт	1	4
ШР-10-Т2, Р-ТН2-10, ШР-В-2,3,5,6 ЛР-2,3,5,6	Текущий ремонт	1	5
1СШ-35-10 кВ	Т.О. (Чистка изоляции)	2	4-5
<b>ПС Вачи 35/10кВ</b>			
Т-1, ТН-1-35, ТН-1-10, ТСН-1	Текущий ремонт	1	4
В-35-Т1, В-17, В-39	Текущий ремонт	1	4
В-10-Т1, В-1,2,3	Текущий ремонт	1	5
Р-35-Т1, ШР-17, ЛР-17, ШР-39, ЛР-39, Р-ТН1-35, РС-1-35	Текущий ремонт	1	5
Р-10-Т1, ШР-В-1,2,3, ЛР-1,2,3, Р-ТН1-10, Р-10-Т1, ШР-10-Т1, Р-ТСН-1	Текущий ремонт	1	4
1СШ-35-10 кВ	Т.О. (Чистка изоляции)	2	4-5
<b>ПС Ташкапур 35/10 кВ.</b>			
Т-1, ТН-1-10, ТСН-1	Текущий ремонт	1	23
Т-2, ТН-2-10, ТСН-2	Текущий ремонт	1	24
В-35-Т1, В-35-Т2, В-3	Текущий ремонт	1	23
В-10-Т1, В-10-Т2, В-1,2,3,4,5, СВ-10	Текущий ремонт	1	24
ШР-35-Т1, ШР-35-Т1, Р-ТН1-35, ШР-В3, ЛР-3	Текущий ремонт	1	23
Р-10-Т2, ШР-10-Т1, Р-10-Т2, ШР-10-Т2, Р-ТН1-10, Р-ТН2-10, РС-1-10, РС-2-10, Р-ТСН-1, Р-ТСН-2, ШР-В-1,2,3,4,5, ЛР-1,2,3,4,5	Текущий ремонт	1	24
1СШ-35-10 кВ	Т.О. (Чистка изоляции)	2	29-30
<b>ПС Тлярата 35/10кВ.</b>			
Т-1, Т-2, ТН-1-10, ТН-2-10, ТСН-1, ТСН-2	Текущий ремонт	1	29
В-35-Т1, В-35-Т2, В-10-Т1, В-10-Т2, В-1,2,3, СВ-10	Текущий ремонт	1	30
Р-35-Т1, Р-35-Т2, Р-10-Т1, ШР-10-Т1, Р-10-Т2, ШР-10-Т2, ШР-В1,2,3, ЛР-1,2,3, Р-ТН1-10, Р-ТН2-10, РС-1-10, РС-2-10, Р-ТСН1, Р-ТСН2	Текущий ремонт	1	30
1СШ-35-10 кВ	Т.О. (Чистка изоляции)	1	29-30
<b>ПС Нази 35/10кВ</b>			
Т-1, ТН-1-10, ТСН-1	Текущий ремонт	1	24
В-35-Т1, В-52, В-10-Т1, В-10-Т2, В-1,2,3, СВ-10	Текущий ремонт	1	24
ЛР-28, ШР-52, ЛР-52, ШР-35-Т1	Текущий ремонт	1	24
Р-10-Т1, ШР-10-Т1, Р-ТН1-10, Р-ТСН-1, ШР-В1,2,3, ЛР-1,2,3	Текущий ремонт	1	24
1СШ-35-10 кВ	Т.О. (Чистка изоляции)	1	24

ЗЭС					
ПС Кизляр-1					
ОД-110 Т-1; ОД-110 Т-2; В-35; В-10	Опробование	1	30		
ПС Кочубей					
ОД-110 Т-1; В-35; В-10	Опробование	1	29		
ОД-110 Т-2; В-35; В-10	Опробование	1	30		
ПС Т.-Мектеб					
ОД, КЗ-110 Т-1; В-35; В-10	Опробование	1	16		
ПС Александрия					
ОД КЗ-110 Т-1, Т-2; В-35; В-10	Опробование	1	31		
ПС Арсланбек					
В - 110/10; Т-1	Опробование	1	30		
ПС Джигильта					
ОД КЗ-110 Т-1; В-110 Т-1; В-10 Т-1	Опробование,	1	17		
ПС Калиновка - 110/10					
; Т-1	Опробование	1	11		
ПС Таловка					
В-110 Т-1; В-10 Т-1	Опробование	1	15		
ПС Коминтерн					
В-110/10	Опробование	1	26		
ПС Б-Арешевка					
КРУН 10	Чистка изоляц.	1	4		
ПС Крайновка					
КРУ-10	Чистка изоляц	1	5		
ПС Черняевка В-35 Т-1,Т-2;В-35 Л-19,СВ-35; Р-35. ЛР-8,ЛР-19,ШР-19,РС-1-35,РС-2-35,РТ-1,РТ-2; В-10 Т-1,Т-2,СВ-10 В-10 ф1-5 ШР-10,ЛР-10 Ф№1-5, ТН-10-1,2 СШ,ВЧС,КС-35		Кап. ремонт ВВ испытания		2-31	
ПС Привольная					
КРУН- 10	Чистка изоляц.	1	11		
ПС С- Коса					
КРУН-10	Чистка изоляц.	1	12		
ПС Серебряковка					
Т-1;Р-35,Т-1,Р-35ЛР-6,ЛР-6а,РС-35,В-10 Т-1ф 1-3,ТСН-1, ТН-1-10,Р-10 В-10 ф1-3	Тек. ремонт Профконт. УРЗА	3	2-5		
ПС Красный партизан					
Т-1, В-35,Т-1Р-35Л14, КРУН10,В10-Т1,ф1,2,3 ТСН-10,ТН-10	Тек. ремонт ВВ испытания	4	22-26		
ПС Тарумовка					
Т-1;ШОВ (РДУ)	Профконтроль УРЗА	4	15-19		
ПС Карагас					
Т-1, ТН-10кВ,В-10кВ,ТН-35кВ, В-35кВ Л10,Л31	Профконтроль УРЗА	4	22-26		
ПС Ч-Буруны					
Т-1, В-35 В-9,В-10; Р-35-Т-1, ШР-В-9,ЛР-9, ШР-В-10,ЛР-10,В10 Т-1, В-10Ф№1-5 ТСН -1, ТН-1.	Тек. ремонт ВВ испытания		10-26		
Калиновка					
ЛР-114	КР ЛР-114	1	1		
ВЛ-110 кВ №141( РДУ)		Тек. ремонт	1	17	
ВЛ-110 кВ №181 (РДУ)		Тек. ремонт	1	18	
ВЛ-35 кВ №5		Тек. ремонт	1	10	
ВЛ-35 кВ №14		Тек. ремонт	2	15-16	
ВЛ-35 кВ №17		Тек. ремонт	2	22-23	
ВЛ-35 кВ №33		Тек. ремонт	1	24	

Начальник УТЭ и ОР

М.С. Дяндамаев

исполнитель: Абдурагимов  
Телефон 663-218

*Абдурагимов*

*Дяндамаев*