

Утверждаю
Первый заместитель главного инженера
технический директор
АО "Дагестанская сетевая компания"
Ханapieв М.Г.
" " " 2018г.

График ремонтов
электросетевого оборудования АО "Дагестанская сетевая компания" на август 2018г.

№№ п/п	Наименование оборудования п/ст, ВЛ	Характер ремонтных работ	к-во отк л.	Дата отключе- ния	отметка о выполне нии
ЦЭС					
1	ВЛ-110 кв № 113 с отп.	ДРДУ. Отказано из-за длительных ремонтов 1СШ- 110 и 2СШ-110 ПС 330 Дербент. Включить предложение на сентябрь.	3	13-15	+
2	ВЛ-110 кв № 142 с отп.	ТО, подр. дер. и проф.изм.	2	2-3	+
3	ВЛ-110 кв № 144 с отп.	ТО, подр. дер. и проф.изм.	3	6-8	+
4	ВЛ-110 кв № 145	ТО, подр. дер. и проф.изм.	2	9-10	+
5	ВЛ-110 кв № 182	ТО, подр. дер. и проф.изм.	2	21-23	+
6	ВЛ- 35 кв № 15	ТО, подр. дер. и проф.изм.	4	27-30	+
7	ВЛ-110-104	Подряд. Монтаж ВЧ обработки. Приказ минэнерго 1124		18-19	+
7	ПС "Эрпели"				
	В-35-Т1,ТТ-В-35-Т1	кап.рем., тек.рем.в/в исп.	1	25	+
	Р-35-Т-1	ср.рем.,	1	25	+
	РВС-35-Т-1,	кап.рем., тек.рем.в/в исп.	1	25	+
	ВЧЗ-Л-15,КС-Л-15	кап.рем., тек.рем.,в/в исп.	1	27	+
	В-10-Ф-1, 2, 3, 4, В-10-Т1, Т1-Ф-1,2,3,4, Т1-В-10- Т1,ТН-1-10	тек.рем.,в/в исп.,восстан.	1	26	+
8	ПС "Аграханская"				
	В-35-Т1	кап.рем., в/в исп.	3	14-16	+
	Р-35-Т-1	ср.рем.,	3	14-16	+
	В-6-Ф- 1, 2, В-6-Т1,	кап.рем., в/в исп.	3	14-16	+
	Т-1,РВС-35-Т-1,	тек.рем.в/в исп.	3	14-16	+
	ВЧЗ-Л-31,КС-Л-31	тек.рем.	3	14-16	+
	ТТ-Ф-1,2,ТТ-В-6-Т1,ТН-1-6,РВП-1-6,ТСН-1	тек.рем.в/в исп.	3	14-16	+
9	ПС "ЦПП"				
	Т-1, РПН-Т-1	восстановл.защит	2	1-2	+
	Т-2, РПН-Т-2	восстановл.защит	2	6-7	+
	Л-172 (ДФЗ-201,автоматика,рез.заш., КС)	восстановл.защит	3	8-10	+
	Л-152 (ДФЗ-201,автоматика,рез.заш.)	восстановл.защит	3	13-15	+
	СВ-110 (автоматика)	восстановл.защит	1	17	+
	ТН-110 -Ис.ш., ТН-110-Пс.ш.	восстановл.защит	1	20	+
	ТН-6-Ис.ш.,ТН-6-Пс.ш.	восстановл.защит	1	27	+
	ТН-10-Ис.ш.,ТН-10-Пс.ш.	восстановл.защит	1	28	+
	Ф-61,62,63,64,65,66,67,68,69	восстановл.защит	5	27-31	+
	Ф-610,611,612,613,614,615,618,	восстановл.защит	5	27-31	+

Ф-107,108,1011,1010	восстановл.защит	5	27-31	+
СВ-6,СВ-10	восстановл.защит	2	30-31	+
СЭС				
ВЛ-110-169	Подряд. Монтаж ВЧ обработки. Приказ минэнерго 1124		24-25	+
ВЛ-110-170	Подряд. Монтаж ВЧ обработки. Приказ минэнерго 1124		20-21	+
ВЛ 110 кВ № 136	Подряд. Монтаж ВЧ обработки. Приказ минэнерго 1124		6-7	+
ВЛ 110 кВ № 139	Подряд. Монтаж ВЧ обработки. Приказ минэнерго 1125		20-21	+
ВЛ 110 кВ № 132	Подряд. Монтаж ВЧ обработки. Приказ минэнерго 1125		9-10	+
ВЛ 110 кВ № 166	Т.Р.	3	29-31	+
ВЛ 110 кВ № 111	Т.Р.	2	29-30	+
ВЛ 110 кВ № 109	Т.Р.	2	22-23	+
ВЛ 33 кВ № 36	Т.Р.	3	7,8,9	—
ПС				
ПС 110/35/6 кВ. "Чиркей"				
МКП-110 СВ-110	К.Р, ВВИ	3	22-25	+
ПС 110/10 кВ. "Сулевкент"				
ОД=-КЗ-110-Т-2	К.Р, ВВИ			
РТ-110-Т-2, ЛР-169, РС-110-2	К.Р.	1	24	—
ЛР-139, РС-110-1.	К.Р.	1	24	—
В-10 № 1,2,3,4, В-10-Т-2	К.Р, ВВИ	1	6	—
Т-2	Т.Р.	1	7	—
ТСН-2, ТН-10-2	Т.Р.	1	6	—
ПС 35/10 "Гергма"				
В-35-Т-1, РТ-35-Т-1	К.Р, ВВИ	1	9	+
В-10 № 1,2,3,4, В-10-Т-2	К.Р, ВВИ	1	10	+
ПС 110/6 кВ. "Миатлы"				
Т-1.	Т.Р.	1	27	+
В-111	РЗА вост. заш, Т.Р.	1	28	+
СВ-110	Т.Р.	1	15	+
В-166, Т/Т-166	Т.Р.	1	31	—
ТН-110-1-СШ	Т.Р.	1	29	+
ТН-110-2-СШ	Т.Р.	1	15	+
ТН-6-1-СШ, ТН-6-2-СШ.	Т.Р.	1	7	+
Т-2	ВВИ	1	28	+
ТСН-1-2.	Т.Р.	1	16	—
ПС 35/10 кВ. "Чагоротар"				
СВ-10, В-10-Т-2, Т-2.	Т.Р.	1	15	+
ПС 35/10 кВ. "Аксай "				
Т-1, Т-2, тсн-1-2, ТН-10.	Т.Р.	1	17	+
ПС 110/35/10 кВ. "Бабаюрт "				
Т/Т-Л-169 Ф "А"	Устранение нагрев.	1	15	+
ПС 110/35/10 кВ. "Акташ "				
ВЛ-35 кВ. №52,44,СВ-35	ТО РЗА	1	1	+
В-10 № 4,6,12,13,14.	ТО РЗА	1	2	+
Т-2	ВВИ	1		+
ПС 110/35/10 кВ. "Ярыкеу "				

	Щит постоянного тока	ТО РЗА	1	2	+
	Щит переменного тока	ТО РЗА	1	3	+
	КРУН-10 1-2 СШ	ТО РЗА	1	7	+
	ТН-110 1-2 СШ	ТО РЗА	1	8	+
	ТН-35 1-2 СШ, ТН-10 1-2 СШ	ТО РЗА	1	9	+
	ПС 110/35/10 кВ. "Сулак "				
	Щит переменного тока	ТО РЗА	1	11	+
	ТН-110 1-2 СШ	ТО РЗА	1	12	+
	ТН-10 1-2 СШ	ТО РЗА	1	12	+
	ПС 110/35/10 кВ. "Сулак "				
	Щит постоянного тока	ТО РЗА	1	1	+
	Щит переменного тока	ТО РЗА	1	1	+
	КРУН-10 1-2 СШ	ТО РЗА	1	3	+
	ТН-110 1-2 СШ	ТО РЗА	1	2	+
	ТН-10 1-2 СШ	ТО РЗА	1	3	+
	ПС 110/35/10 кВ. "Львовская "				
	Щит переменного тока, Щит перемен. тока	ТО РЗА			+
	ВЛ-35 кВ. № 43,31а	ТО РЗА	1	17	+
	ВЛ-35 кВ. № 45	ТО РЗА	1	16	+
	ТН-10 1-2 СШ, ТН-35	ТО РЗА	1	10	+
	ПС 35/10 кВ. "Дружба"				
	Т-1	ТО РЗА	1	13	+
	ПС 35/10 кВ. "Костек"				
	Т-1-2, ВЛ-67	ТО РЗА	1	8-9	+
	В-10 № 1,2,3,4,5,6 ТН-10	ТО РЗА	2	6-7	+
	ПС 35/10 кВ. "Там-тюме"				
	Т-1-2, ВЛ-71,62, СВ-35	ТО РЗА	2	15-16	+
	В-10 № 1,2,3,4,5,6,7, ТН-10	ТО РЗА	1	13	+
	ПС 35/10 кВ. "Татаюрт"				
	Т-1-2, ВЛ-46,СВ-35	ТО РЗА	2	29-30	+
	В-10 № 1,2,3,4,5,6,9,10, ТН-10	ТО РЗА	1	27	+
	ПС 35/10 кВ. "Н-Коса"				
	Т-1, В-10 № 1,2,3,4,5,6,9,10, ТН-10	ТО РЗА	2	15-18	+
	ПС 110/35/10 кВ. "Дылым "				
	В-35 №32, В-10 №2	ВВИ	1	17	+
	ПС 110/35/6 кВ. "ЗФС"				
	Т-1, В-110-Т-1	ВВИ	1	18	+
ЗЭС					
1	ПС Кизляр-1 ОД-110 Т-1, Т-2; В-35; В-10	Опробование	1	23	+
2	ПС Александрия ОД, КЗ-110 Т-1, Т-2; В-35; В-10, АЧР	Опробование	1	18	+
3	ПС Кочубей ОД-110 Т-1, Т-2; В-35; В-10	Опробование	1	27	+
4	ПС Т.-Мектеб ОД, КЗ-110 Т-1; В-110; В-35; В-10	Опробование	1	19	+
5	ПС Таловка В-110/10	Опробование	1	13	+
6	ПС Коминтерн В-110; В-10	Опробование	1	17	+
7	ПС Джигильта ОД, КЗ-110 Т-1; В-110 Т-1; В-10	Опробование	1	16	+
	ПС 110 кВ Кизляр-2				
8	МКП-110 В-110-Т-1, В-110-Т-2; В-35 В-2, В-6, В-23, В-24; В-10 Т-1, Т-2, СВ-10, В-10 Ф № 1-13, В-10 БСК-1,-2; ТН-10 1-СШ	Тек. ремонт, испытания	7	22-24, 27-30	+
9	ТН-110 1-СШ	Тек. ремонт	1	8	+
10	ТН-110 2-СШ	Тек. ремонт	1	9	+
11	ОВ-110	Тек. ремонт	2	8-9	+
12	ШСВ-110	Тек. ремонт	2	15-16	+
13	КБ-1	Тек. ремонт	1	28	+

14	КБ-2	Тек. ремонт	1	29	+
	ПС 110 кВ Александрия				
15	В-35 Т-1, Т-2, СВ-35, В-4, В-8, В-21; Р-35 Т-1, Т-2, СВ-35, ТН-35, Л-4, Л-8, Л-21	Кап. ремонт, испыт.	20	6-31	+
	ПС 110 кВ Кочубей				
16	Тр-р Т-2	В УРЗА	5	6-10	+
17	В-165	В УРЗА	5	13-17	+
	ПС 110 кВ Джигильта				
18	Тр-р Т-1; ТН-10; В-10 Т-1, Ф № 1-4; ОД-110, КЗ-110	Тек. ремонт; К УРЗА	6	13-18	+
19	ТТ-110 Т-1; Р-110 РТ-1; РВС-110; РВП-10	Тек. ремонт, испыт.	6	13-18	+
	ПС 35 кВ 22 Брянск				
20	Тр-р Т-1; ТН-10; В-10	К УРЗА	1	16	+
	ПС 35 кВ 22 Черняевка				
21	Тр-ры Т-1, Т-2; ТН-10; СВ-35; В-10	К УРЗА	2	6-7	+
	ПС 35 кВ Огузер				
22	Тр-р Т-1; ТН-10; В-10	К УРЗА	2	13-14	+
	ПС 35 кВ 22 Партсъезд				
23	ТН-10; В-10 Т-1, Ф № 1-4; РВС-35; РВП-10	Тек. ремонт, испыт.	3	20-22	+
	ПС 35 кВ Карагас				
24	Тр-р Т-1; ТТ-35 В-31; ТН-35 1-СШ; ТН-10; В-10 Т-1, Ф № 1-4; РВС-35; РВП-10	Тек. ремонт, испыт.	2	25-26	+
25	ВЛ 110 кВ Кизляр-2 - Кочубей (ВЛ № 165)	Кап. ремонт	5	13-17	+
26	ВЛ 35 кВ Большая Арешевка - Брянск (ВЛ № 27)	Кап. ремонт	2	6-7	+
27	ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей (ВЛ № 88)	ДРДУ отказана	2		+
28	ВЛ 110 кВ Тарумовка – Т.-Мектеб (ВЛ № 127)	Тек. ремонт	1	9	+
29	ВЛ 35 кВ Кизляр-1 – Октябрьская (ВЛ №15)	Тек. ремонт	1	23	+
30	ВЛ 35 кВ Кочубей – 22 Партсъезд (ВЛ № 22)	Тек. ремонт	1	21	+
31	ВЛ 35 кВ Т.-Мектеб – Кумбатар (ВЛ № 25)	Тек. ремонт	1	2	+
32	ВЛ 35 кВ Б. Арешевка – С. Коса (ВЛ № 32)	Тек. ремонт	1	3	+
ДЭС					
	Служба ПС				
1	ПС 110/10 кВ " Тагиркент "				
	Т-1, ЗОН-110 Т-1	Т.Р, вви	1	8	+
	Т-2, ЗОН-110 Т-2	Т.Р, вви	1	9	+
	Текущий ремонт РНДЗ-110 Р-110 Т-1, РС-1-110, ЛР-207,	Т,Р,	1	8	+
	Текущий ремонт РНДЗ-110 ,Р-110 Т-2 ,РС-2-110, ЛР-179	Т,Р,	1	9	+
	Текущий ремонт ВМП-10 ; В-10 Т-1, фид.№ 2,3,5, СВ-10: ВК-10; В-10 Т-2, Фид.№1,4,6	Т.Р, вви	2	7-9	+
	Текущий ремонт ТМ-63/10 ; ТСН-1, ТСН-2	Т,Р,	2	7-9	+
	Текущий ремонт НТМИ-10 ; ТН-1, ТН-2	Т,Р,	2	7-9	+
	ОРУ- 110,	чистка изоляции	2	7-9	+
2	ПС 110/10 кВ " Морская "				
	Текущий ремонт Тр-р силов. Т-1,ЗОН-110	Т.Р, вви	1	2	+
	Текущий ремонт трансформатор тока ТФНД-110; ТТ-110 Т-1	Т,Р,	1	2	+
	Текущий ремонт ВМГ-10 ; В-10 Т-1, фид.№ 1,2,3,	Т,Р,	1	3	+
	Текущий ремонт РВ-10; ЛР-10 ШР-10 Т-1,Фид. №1,2,3, Р-10 ТСН-1,Р-10 ТН-1	Т,Р,	1	3	+
	Текущий ремонт ТМ-40/10; ТСН-1	Т,Р,	1	2	+
	Текущий ремонт НАМИ-10; ТН-1-10	Т,Р,	1	3	+

	ОРУ-110	чистка изоляции	2	2-3	+
3	ПС 110/10 "Заречная"				
	Текущий ремонт Тр-р силов. Т-1,ЗОН Т-1	Т,Р, вви	1	14	+
	Текущий ремонт РНДЗ-110 ; Р-110 Т-1	Т,Р,	1	14	+
	Текущий ремонт ОД-110 Т-1	Т,Р,	1	14	+
	Текущий ремонт КЗ-110 Т-1	Т,Р,	1	14	+
	Текущий ремонт ВМБ-10; В-10 Т-1,фид.№ 1,2	Т,Р,	1	15	+
	Текущий ремонт РВ-10 Т-1,ШР,ЛР В-10 Т-1,фид.№ 1,2,ТСН-1,ТН-1	Т,Р,	1	15	+
	Текущий ремонт ТМ-40/10; ТСН-1	Т,Р,	1	15	+
	Текущий ремонт НАМИ-10; ТН-1-10	Т,Р,	1	15	+
	ОРУ-110	чистка изоляции	1	15	+
4	ПС 35/10 кВ "Утамыш Старая"				
	Текущий ремонт Тр-р силов. Т-1	Т,Р, вви	1	21	+
	Капитальный ремонт ВТ-35; В-35 Т-1	К,Р, вви	1	21	+
	Капитальный ремонт РНДЗ-35; Р-35 Т-1	К,Р,	1	21	+
	Капитальный ремонт ВМПП-10; В-10 Т-1,фид.№ 2,3	К,Р,вви	1	22	+
	Текущий ремонт ТМ-40/10; ТСН-1	Т,Р,	1	22	+
	Текущий ремонт НТМИ-10; ТН-1-10	Т,Р,	1	22	+
	ОРУ-35	чистка изоляции	2	21-22	+
	центр, сигнализ.	опробование	2	21-22	+
5	ПС 35/10 кВ "Кубачи "				
	Текущий ремонт Тр-р силов. Т-1,Т-2	Т,Р, вви	2	28-29	+
	Капитальный ремонт ВТ-35; В-35 Т-1, В-35 Т-2	К,Р,	2	28-29	+
	Капитальный ремонт РНДЗ-35; Р-35 Т-1, Р-35 Т-2, ЛР-23,ЛР-34,РС-1-35,РС-2-35	К,Р,	3	28-30	+
	Капитальный ремонт ВМГ-10; В-10 Т-1, Т-2, фид.№ 1-4	К,Р,	2	29-30	+
	Капитальный ремонт ШР,ЛР 10 Т-1, Т-2, фид.№ 1,2,3, 4, ТСН-1,ТН-1	К,Р,	2	28-29	+
	Текущий ремонт ТМ-25/10 кВ ; ТСН-1	Т,Р,	1	28	+
	Текущий ремонт НТМИ-10 ; ТН-1	Т,Р,	1	28	+
	ОРУ-35	чистка изоляции	3	28-30	+
6	ПС 35/10 кВ "Сардаркент"				
	Текущий ремонт Тр-р силов. Т-1,Т-2	Т,Р, вви	2	23-24	+
	Текущий ремонт ВТ-35; В-35 Т-1,В-35 Т-2, В-47,СВ-35	Т,Р, вви	2	23-24	+
	Текущий ремонт ВМГ-10; В-10 Т-1, В-10 Т-2 фид.№ 1,2,3,5	Т,Р,	2	23-24	+
	Текущий ремонт ШР,ЛР В-10 Т-1,Т-2, фид.№ 1,2,3,5,ТСН-1,ТСН-2,ТН-1,ТН-2	Т,Р,	2	23-24	+
	Текущий ремонт ТМ-25/10 кВ ; ТСН-1,ТСН-2	Т,Р,	2	23-24	+
	Текущий ремонт НТМИ-10 ; ТН-1-10,ТН-2-10	Т,Р,	2	23-24	+
	ОРУ-35	чистка изоляции	2	23-24	+
7	ПС 35/10 кВ "Хив"				
	Текущий ремонт Тр-р силов. Т-1,Т-2	Т,Р, вви	2	17-18	+
	Текущий ремонт РНДЗ-35; Р-35 Т-1,Р-35 Т-2,ЛР-48	Т,Р, вви	2	17-18	+
	Текущий ремонт ВМГ-133 Т-1,фид № 1,2, ВМГ-10 Т-2,фид № 3,4,СВ-10	Т,Р,	2	17-18	+
	Текущий ремонт ШР,ЛР В-10 Т-1, Т-2,фид.№ 1,2,3,4, СВ,ТСН-1,2,ТН-1,2	Т,Р,	2	17-18	+
	Текущий ремонт ТМ-25/10 кВ; ТСН-1, ТСН-2	Т,Р,	2	17-18	+
	Текущий ремонт НТМИ-10; ТН-1-10,ТН-2-10	Т,Р,	2	17-18	+

	ОРУ-35	чистка изоляции	2	17-18	+
8	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная"				
	Т-1,Т-2	Хром анализ	1	13	+
9	ПС 110/6 кВ "Дербент Западная"				
	Т-1,Т-2	Хром анализ	1	13	+
10	ПС 110/6 кВ "Огни"				
	Т-1,Т-2	Хром анализ	1	13	+
11	ПС 110/10 кВ "Тагиркент"				
	Т-1 ,Т-2	Хром анализ	1	9	+
	Т-1 бак и РПН ,Т-2 бак и РПН	Хим анализ	1	9	+
12	ПС 110/10 кВ "Морская "				
	ТТ-110 Т-1	Химанализ	1	9	+
13	ПС 35/10кВ "Кубачи"				
	Т-1 бак,Т-2 бак	Химанализ	1	29	+
14	ПС 110/10 кВ " Родниковая "				
	ТН-10 кВ .	опробование	1	17	+
	центр. сигнализация	опробование	1	17	+
15	ПС 110/ 35 кВ " Кайтаг "				
	ТН-110 кВ	опробование	1	18	+
	ТН-35 кВ	опробование	1	18	+
16	ПС 35/10 кВ " Набережная"				
	Т1, Ввод 35 Т-1, Ввод 35 Т-2, Ввод В -10 кВ Т-1, Т-2	контроль, защит	1	23	+
	Фид. № 1,2,3	контроль, защит	1	23	+
	ТН-10 кВ, центр, сигнализ.	контроль, защит	1	23	+
17	ПС 35/10 кВ " Утамыш-Старая"				
	Т-1,В-35 Т-1, В-10 Т-1	контроль, защит	2	21-22	+
	Фид. 10 кВ	контроль, защит	2	21-22	+
	центр. сигнализация	контроль, защит	2	21-22	+
18	ПС 35/10 кВ " Уркута"				
	Т-1,В-35 Т-1, СВ-35 ,В-10 Т-1	восстановление, защит	1	27	+
	Фид. 10 кВ	восстановление, защит	1	27	+
	ТН -10 кВ,центр. сигнализация	восстановление, защит	1	27	+
	ТН-35 кВ,	восстановление, защит	1	27	+
19	ПС 35/10 кВ " Кубачи"				
	ТН -10 кВ,центр. сигнализация	опробование	1	28	+
20	ПС 110/6 кВ " Огни "				
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	16	+
21	ПС 110/6 кВ " Дербент-Северная "				
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	13	+
22	ПС 110/10 кВ "Геджух "				
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	2	2-3	+
23	ПС 110/10 кВ " Заречная "				
	ОД и КЗ-110 Т-1	опробование	1	14-15	+
24	ПС 110/10 кВ " Каякент "				
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	10	+
	Служба ВВС				
1	ВЛ-110 кВ № 115 " Изберг Северная-Дербент 330 "	ТО.расчистка от деревьев и поросли, мойка изоляторов	1	15	+
2	ВЛ-110 кВ № 178 " Советская-Касумкент "	ТО.расчистка от деревьев и поросли,	1	24	+
3	ВЛ-110 кВ № 192 "Мамедкала-Кайтаг "	ТО.расчистка от деревьев и поросли	1	18	+
4	ВЛ-110 кВ № 122 "Дербент-Белиджи "	Мойка изоляторов	1	22	+

5	ВЛ-35 кВ № 45 "Мамедкала-Джимикент"	ТО.расчистка от деревьев и поросли	3	27,28,29	+
6	ВЛ-35 кВ № 49 "Хучни-Цанак"	ТО.расчистка от деревьев и поросли	2	14,15	+
7	ВЛ -35 кВ № 55 "Сардаркент-Хив "	ТО.расчистка от деревьев и поросли	1	8	+
8	ВЛ -35 кВ № 52 "Уркута-Наци"	ТО	1	30	+
9	ВЛ -35 кВ № 47 "Сардаркент-Сыртыч"	ТО , замена разбитых изоляторов	1	3	+
10	ВЛ -35 кВ № 48 "Сардаркент-Хив"	ТО	1	10	+
ГЭС					
1	ПС Унцукуль 35/10 кВ.				
	Т1, СВ-35, 1сш 35кВ ВЛ 35-15, 2сш 35кВ ВЛ 35-11.	Защита автоматика	1	7	+
	ЦС	Центральная сигнализация	1	7	+
	Т2, ТСН1, ТСН2	Защита автоматика	1	8	+
	1сш 10кВ Ф№1, Ф№2; 2сш 10кВ Ф№3; СВ-10кВ;	Защита автоматика	1	9	+
	1сш-10 Ф№4; ТН-10кВ; 2сш 10кВ ТН-10кВ; 1сш 35кВ ТН-35кВ; 2сш 35кВ ТН-35кВ;	Проверка цепей напряжения	1	9	+
2	ПС Цуриб 35/10кВ				
	Т1	Защита автоматика	1	15	+
	1 сш 10Кв Ф№1,2,3; 2сш-10 Ф№4	Защита автоматика	1	16	+
	1сш ТН-10кВ;	Защита автоматика	1	16	+
	ЦС	Центральная сигнализация	1	16	+
	ТСН	Шкаф ТСН	1	16	+
3	ПС Вачи 35/10кВ				
	1 сш 10кВ Ф№1,	Защита автоматика	1	10	+
	1 сш 10кВ Ф№3,4 ; ВЛ-35-20;	Защита автоматика	1	5	+
	ТСН	Шкаф ТСН	1	5	+
	1 сш 10кВТН-10кВ;	Проверка цепей напряжения	1	5	+
4	ПС Шаури 35/10кВ.				
	Т1, 1 сш-10кВ Ф№1,2;	Защита автоматика	1	9	—
	1 сш ТН-10кВ	Проверка цепей напряжения	1	9	—
	ЦС	Центральная сигнализация	1	9	—
	ТСН	Шкаф ТСН	1	9	—
5	ПС Гергебиль 110/35/10кВ.				
	Л-9-35	АЧР	1	3	+
6	ВЛ-35кВ №17 Кумух-Вачи	Капитальный ремонт	3	01,02,03	+
7	ВЛ 183/110кВ Леваши - Цудахар	Т.О.	2	07.авг	+
8	ВЛ 187/110кВ Акуша - Леваши	Т.О.	2	14,15	+
9	ВЛ 188/110кВ ГПП Ирганай – Ирганайская ГЭС.	Т.О.	2	26-27	+
	ВЛ 35кВ №20 Бежта - Шаури	Т.О.	2	21,22	—
	ВЛ-110-170	Подряд. Монтаж ВЧ обработки. Приказ минэнерго 1124		20-21	—
10	ПС Сагры 35/10кВ	Тепловизионный контроль	1	2	+
11	ПС Мехельта 35/10	Тепловизионный контроль	1	7	+
12	ПС Аргвани 110/10 кВ				
	Т1	Отбор масла на хром анализ	1	9	+
13	ПС ГПП Ирганай 110/35/6				

	T1, T2	Отбор масла на хром анализ	1	14	+
14	ПС Головной узел 110/35/6				
	T1, T2	Отбор масла на хром анализ	1	16	+
15	ПС Майданское 110/10кВ				
	T1	Отбор масла на хром анализ	1	21	+
16	ПС Тлох 110/35/10				
	ТТ-Л180-110, ТТ-СВ-110	Отбор масла на хим. анализ	1	28	+
	ТН-1-110, ТН-2-110	Испытание, измерение	1	28	+
17	ПС Аргвани				
	T-1	Текущий ремонт	1	1	+
	ТН-1-110	Текущий ремонт	1	1	+
	ТН-1-10	Текущий ремонт			+
	ШР-110-T1, Р-110-T1	Текущий ремонт	1	1	+
	В-110-T1	Капитальный ремонт	1	2	+
	ПС Карата				+
	T-1, ТН-1-10	Текущий ремонт	1	7	—
	В-10-T1, В-1,2,3,4	Текущий ремонт	1	7	—
	Р-35-T1, ЛР-27	Текущий ремонт	1	7	—
	ПС Мехельта				
	T-1, ТН-1-10	Текущий ремонт	1	8	+
	В-10-T1, В-3,4,5				+
	Р-35-T1				+
	В-35-T1, В-1,2-10 кВ	Капитальный ремонт	2	09.окт	+
	ПС Аргвани				
	1СШ-110/35/10 кВ	ТО - чистка изоляции	1	1	+
	ПС Агвали				
	1СШ-35//10 кВ	ТО - чистка изоляции	1	14	—
	2СШ-35//10 кВ	ТО - чистка изоляции	1	15	—
	ПС Шаури				
	1СШ-35/10 кВ	ТО - чистка изоляции	1	16	—
	ПС Тлох				
	ОД-T1, ОД-T2, КЗ-T1, КЗ-T2	Опробование	1	23	+
	ПС Карадах				
	ОД-T1, КЗ-T1	Опробование	1	21	+

Начальник УТЭ и ОР

М.С. Дандамаев

[Handwritten signatures and stamps]