


Утверждаю
Первый заместитель главного инженера
технический директор
АО "Дагестанская сетевая компания"
1  Ханapieв М.Г.
" " " 2018г.

График ремонтов
электросетевого оборудования АО "Дагестанская сетевая компания" на сентябрь 2018г.

№№ п/п	Наименование оборудования п/ст, ВЛ	Характер ремонтных работ	к-во отк- л.	Дата отключе- ния	отметка о выполне- нии
ЦЭС					
	ПС "Шамхал"				
	Т-1,РПН-Т1,ЗОН-Т-1,РВС-110-Т-1,РВС-0-Т-1,РВС-35-Т1,	тек.рем.,в/в исп.,восстан.	2	10-11	+
	Т-2,РПН-Т2,ЗОН-Т-2,РВС-110-Т-2,РВС-0-Т-2,РВС-35-Т2,	тек.рем.,в/в исп.,восстан.	2	12-13	+
	В-110-Т1,ТТ-В-110-Т1,	тек.рем.,в/в исп.,восстан.	1	11	+
	СВ-110	тек.рем.,в/в исп.,восстан.	2	17-18	+
	В-110-Т2,ТТ-В-110-Т2	кап.рем.,в/в исп.,восстан.	2	19-20	+
	ВЧЗ-Л-201,КС-Л-201,	тек.рем.,в/в исп.,	2	3-4	+
	ВЧЗ-Л-129,КС-Л-129	тек.рем.,в/в исп.,	2	5-6	+
	ВЧЗ-Л-22,КС-Л-22,	тек.рем.,в/в исп.,	1	26	+
	ВЧЗ-Л-23,КС-Л-23,	тек.рем.,в/в исп.,	1	27	+
	ВЧЗ-Л-24,КС-Л-24,	тек.рем.,в/в исп.,	1	28	+
	ВЧЗ-Л-33,КС-Л-33,	тек.рем.,в/в исп.,	1	24	+
	ВЧЗ-Л-34,КС-Л-34,	тек.рем.,в/в исп.,	1	25	+
	В-22,ТТ-Л-22, ЛР-22,	кап.,тек.рем.,в/в исп.,	1	26	+
	В-23,ТТ-Л-23, ЛР-23,	кап.,тек.рем.,в/в исп.,	1	27	+
	В-24,ТТ-Л-24, ЛР-24,	кап.,тек.рем.,в/в исп.,	1	28	+
	В-33,ТТ-Л-33,ЛР-33,	кап.,тек.рем.,в/в исп.,	1	24	+
	В-34, ЛР-34,	кап.,тек.рем.,в/в исп.,	1	25	+
	СВ-35,ТТ-СВ-35	тек.рем.,в/в исп.,	1	21	+
	В-35-Т1,ТТ-В-35-Т1,	тек.рем.,в/в исп.,	2	10-11	+
	В-35-Т2,ТТ-В-35-Т2,	тек.рем.,в/в исп.,	2	12-13	+
	СВ-10,ТТ-СВ-10,	кап.,тек.рем.,в/в исп.,	1	7	+
	ЛР-201,	средн.рем.	1	4	+
	ЛР-129,	средн.рем.	1	6	+
	РП-1,	средн.рем.	1	14	+
	РП-2	средн.рем.	1	14	+
	I с.ш.-110 кв:РТН-1-110,Р-110-Т1,РС-1-110, РВС-1-110,	сред.,тек.рем.,в/в исп.,	2	3-4	+
	ТН-1-110,	тек.рем.,в/в исп.,	1	24	+
	II с.ш.-110 кв:РТН-2-110,Р-110-Т2, РС-2-110,РВС-2-110,	сред.,тек.рем.,в/в исп.,	2	5-6	+
	ТН-2-110,	тек.рем.,в/в исп.,	1	25	+
	I с.ш.-35 кв:РС-1-35,Р-35-Т1,РТН-1-35,ШР-35-Т1,Р-ДГК-1, ШР-22,ШР-33,ШР-34, ТН-1-35,РВС-1-35,	сред.,тек.рем.,в/в исп.,	2	24-25	+
	II с.ш.-35кв:РС-2-35, Р-35-Т2, РТН-2-35, ШР-35-Т2,Р-ДГК-2, ШР-23, ШР-24, ТН-2-35,РВС-2-35,	сред.,тек.рем.,в/в исп.,	2	27-28	+

Ис.ш.-10 кв:В-10-Т1,В-10-Ф-1,2,3,4,5,6,7,11, ТН-1-10,РВП-1-10, РВП-10-Т1,ТТ-Ф-1,2,3,4,5,6,7,11,ТТ-В-10-Т1,	кап.,тек.рем.,в/в исп.,	1	17	+
Пс.ш.-10 кв:В-10-Т2,В-10-Ф-8,12,13, ТН-2-10,РВП-2-10,РВП-10-Т2,ТТ-Ф-8,12,13,ТТ-В-10-Т2,	кап.,тек.рем.,в/в исп.,	1	18	+
ПС "Алмало"				
Т-1,РВС-35-Т-1,	тек.рем.,в/в исп.,	2	10-11	+
Т-2,РВС-35-Т-2,	тек.рем.,в/в исп.,	2	12-13	+
В-35-Т1,Р-35-Т-1	кап.,сред.рем.,в/в исп.,	2	10-11	+
В-35-Т2,Р-35-Т-2,	кап.,сред.рем.,в/в исп.,	2	12-13	+
ВЧЗ-Л-24,КС-Л-24	тек.рем.	1	28	+
Ис.ш.-10 кв:В-10-Ф-1,2,3,4,8, В-10-Т1,ТТ-Ф-1,2,3,4,8,ТТ-В-10-Т1,ТН-1-10,РВП-10-Т-1,РВП-ТН-10-1С,ТСН-1,	кап.,тек.рем.,в/в исп.,	2	17-18	+
Пс.ш.- 6 кв:В-10-Ф-5,6,7, В-6-Т2, ТТ-Ф-5,6,7,ТТ-В-6-Т2,РВП-6-Т-2,РВП-ТН-6-2С,ТСН-2	кап.,тек.рем.,в/в исп.,	2	19-20	+
ПС "Параул"				
Т-1,РВС-35-Т-1,	кап.,тек.рем.,в/в исп.,	2	3-4	+
В-35-Т1,	кап.,в/в исп.,	1	3	+
В-35-Т2,	кап.,в/в исп.,		4-5	+
СВ-35,	кап.,в/в исп.,	1	6	+
В-16,ЛР-16,	кап.,сред.,в/в исп.,	1	10	+
В-17,ЛР-17,	кап.,сред.,в/в исп.,	1	11	+
СВ-10,	кап.,в/в исп.,	1	7	+
ТН-1-35,ТН-2-35	тек.рем.,в/в исп.,	1	7	+
ТТ-35-Л-16	тек.рем.,в/в исп.,	1	10	+
РВС-35-Т-2	тек.рем.,в/в исп.,	1	5	+
ВЧЗ-Л-16, ВЧЗ-Л-17	тек.рем.,в/в исп.,	2	10-11	+
КС-Л-16, КС-Л-17	тек.рем.,в/в исп.,	2	10-11	+
ТТ-Ф-1,2,резерв (5шт),4,5,6,7,8, ТТ-СВ-10, ТТ-В-10-Т1, ТТ-В-10-Т2,	тек.рем.,в/в исп.,	2	12-13	+
ТН-1-10,ТН-2-10	тек.рем.,в/в исп.,	2	12-13	+
РВП-10-Т-1, РВП-ТН-10-1С, РВП-ТН-10-2С, РВП-10-Т-2,	тек.рем.,в/в исп.,	2	12-13	+
ТСН-1,ТСН-2	тек.рем.,в/в исп.,	2	12-13	+
И с.ш.-35 кв: Р-35-Т1,РС-1-35,РТН-1-35,ШР-17,	сред.,в/в исп.,	1	17	+
П с.ш.-35кв: Р-35-Т2,РС-2-35,РТН-2-35,ШР-16,	сред.,в/в исп.,	1	18	+
Ис.ш.-10 кв: В-10-Ф-1,2,резерв,В-10-Т1,ЛР-Ф-1,2,3,рез., ШР-Ф-1,2,3,резерв,РТН-1, Р-ТСН-1,Р-10-Т1, ШР-10-Т1, РС-1-10,	кап.,сред.,в/в исп.,	1	12	+
Пс.ш.-10 кв: В-10-Ф-4,5,6,7,8,резерв(3шт),В-10-Т2, ЛР-Ф-4,5, 6,7,8,резерв(3шт), ШР-Ф-4,5,6,7,8, РС-2-10,Р-ТСН-2, Р-10-Т2, ШР-10-Т2, РТН-2	кап.,сред.,в/в исп.,	1	13	+
ПС "Буйнакск-1"				
Л-204 Автоматика В-110	опробование защит	1	3	+
Л-160 Автоматика В-110	опробование защит	1	3	+
Л-118 Автоматика В-110	опробование защит	1	3	+
ПС "Буйнакск-2"				
Л-117 Автоматика В-110	опробование защит	1	4	+
Л-160 Автоматика В-110	опробование защит	1	4	+
Л-163 Автоматика В-110	опробование защит	1	4	+
Л-150 Автоматика В-110	опробование защит	1	4	+

	ПС "Восточная"				
	Л-103 Автоматика В-110	опробование защит	1	5	+
	Л-112 Автоматика В-110	опробование защит	1	5	+
	Л-171 Автоматика В-110	опробование защит	1	5	+
	Л-172 Автоматика В-110	опробование защит	1	5	+
	Л-150 Автоматика В-110	опробование защит	1	5	+
	Л-173 Автоматика В-110	опробование защит	1	5	+
	Л-174 Автоматика В-110	опробование защит	1	5	+
	Л-175 Автоматика В-110	опробование защит	1	5	+
	ПС "ГПП"				
	Л-129 Автоматика В-110	опробование защит	1	6	+
	Л-130 Автоматика В-110	опробование защит	1	6	+
	Л-155 Автоматика В-110	опробование защит	1	6	+
	Л-144 Автоматика В-110	опробование защит	1	6	+
	Л-152 Автоматика В-110	опробование защит	1	6	+
	Л-116 Автоматика В-110	опробование защит	1	6	+
	Л-145 Автоматика В-110	опробование защит	1	6	+
	Л-175 Автоматика В-110	опробование защит	1	6	+
	ПС "Изберг-С"				
	Л-143 Автоматика В-110	опробование защит	1	6	+
	Л-113 (ДФЗ,ДЗ,ТЗНП,ТО) (ШЭ2607 087)	контроль защит	1	5	+
	Л-113 Автоматика В-110	опробование защит	1	5	+
	Л-105 (ДФЗ,ДЗ,ТЗНП,ТО) (ШЭ2607 087)	контроль защит	1	7	+
	Л-105 Автоматика В-110	опробование защит	1	7	+
	Л-104 Автоматика В-110	опробование защит	1	7	+
	Л-177 (ДФЗ,ДЗ,ТЗНП,ТО) (ШЭ2607 087)	контроль защит	1	10	+
	Л-177 Автоматика В-110	опробование защит	1	10	+
	ПС "Махачкала-110"				
	Л-130 Автоматика В-110	опробование защит	1	10	+
	Л-130 (ДФЗ,ДЗ,ТЗНП,ТО) (ШЭ2607 087)	контроль защит	1	10	+
	Л-134 Автоматика В-110	опробование защит	1	10	+
	Л-134 (ДФЗ,ДЗ,ТЗНП,ТО) (ШЭ2607 087)	контроль защит	1	10	+
	ПС "Сергокала"				
	Л-182 Автоматика В-110	опробование защит	1	11	+
	Л-177 Автоматика В-110	опробование защит	1	11	+
	ВЛ 110 кВ Махачкала – Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-113)	КР ВЛ	5	17-21	+
	СЭС				
	ПС 110/35/10 "Акташ"				
	1-СШ-110кВ	СР ШР	1	10-11	
	2-СШ-110кВ	СР ШР		12-13	
	ЛР-140	СР	1	14	
	ЛР-149	СР	1	14	
	ЛР-132	СР	1	18	
	ЛР-136	СР	1	19	
	ЛР-137	К.Р.,СР, ВВИ	1	20	
	ПС 110/6 "Миатлы"				
	МКП-110 В-110 Т-1	К.Р, ВВИ	3	24-26	
	МКП-110 В-110-Т-2	К.Р, ВВИ	3	27--29	
	ГЭС				

ПС Гидатль 110/10					
Т-1, ТН-1-110	Текущий ремонт	1	4		+
В-2,3	Капитальный ремонт, Испытание измерение	1	5		+
В-110-Т1	Капитальный ремонт, Испытание измерение	1	6		+
1СШ-110/10 кВ	ТО - чистка изоляции				+
ПС Запб 110/10					
Т-1, ТН-1-110, ТН-1-10	Текущий ремонт	1	11		+
В-10-Т1, В-3,4	Текущий ремонт				+
Р-110-Т1	Текущий ремонт				+
В-110-Т1, В-10-Т1, В-1,2	Капитальный ремонт, Испытание измерение	1	12		+
1СШ-110/10 кВ	ТО - чистка изоляции	1	13		+
ПС Майданское 110/10					
Т-1, ТН-1-110	Текущий ремонт , Испытание измерение	1	18		+
Р-110-Т1	Текущий ремонт				+
1СШ-110/10 кВ	ТО - чистка изоляции				+
ПС Шамильское 110/10					
1СШ-110/10 кВ	ТО - чистка изоляции	1	19		+
2СШ-110/10 кВ	ТО - чистка изоляции	1	20		+
ПС Унцукуль 35/10					
1СШ-35/10 кВ	ТО - чистка изоляции	1	25		+
2СШ-35/10 кВ	ТО - чистка изоляции	1	26		+
ВЛ – 195/110 кВ Шамильское-Анцух		текущий	3	5-7	+
ВЛ – 195/110 кВ «А» Шамильское-Анцух	Отпайка текущий	2	19-20		+
ВЛ – 180/110 кВ Тлох-Ботлих	текущий	2	27-28.		+
ВЛ – 167/110 кВ Аргвани-Тлох	текущий	2	17- 18		+
ВЛ -35 кВ № 52 Уркута-Нац	текущий	2	24-25		+
ВЛ -35 кВ № 16 Цудахар - Кумух	текущий	2	10-11		+
ТЛАЙЛУХ 110/10кВ					
Т1 I с.ш 10кВВ-Ф №1№2,№3	Защита и автоматика	1	4		+
I с.ш. ТН-10 кВ	Проверка цепей напряжения	1	4		+
ЦС	ЦС (Центральная сигнализация)	1	4		+
ТСН	Шкаф ТСН	1	4		+
ЗУБЕРХА 35/10кВ					
Т1	Защита и автоматика	1	11		+
Т2	Защита и автоматика	1	12		+
I с.ш 10кВ В-Ф№1					+
II с.ш 10кВ В-Ф№2, Ф№3					+
II с.ш 10кВ В- Ф№4	Защита и автоматика	1	13		+
I с.ш.ТН-10 кВ	Проверка цепей напряжения	1	13		+
II с.ш.ТН-10 кВ	Проверка цепей напряжения	1	13		+

	ЦС	ЦС (Центральная сигнализация)	1	13	+
	ТСН-1	Шкаф ТСН	1	13	+
	ЦУДАХАР 110/35/10кВ				+
	Ис.ш -35кВ В- ВЛ-35-16	Защита и автоматика	1	17	+
	II с.ш 35кВ В - ВЛ-35-18				+
	СВ-35кВ	Защита и автоматика	1	18	+
	I с.ш 10кВ Ф№1, Ф№2, Ф№3				+
	II с.ш 10кВ В-Ф№4				+
	Блоки питания БПНС, БПН, БПТ	Оперативный ток	1	17	+
	I с.ш. ТН-110 кВ	Проверка цепей напряжения	1	18	+
	II с.ш. ТН-110 кВ	Проверка цепей напряжения	1	19	+
	I с.ш. ТН-35 кВ	Проверка цепей напряжения	1	18	+
	II с.ш. ТН-35 кВ	Проверка цепей напряжения	1	18	+
	I с.ш. ТН-10 кВ, II с.ш. ТН-10 кВ	Проверка цепей напряжения	1	18	+
	ЦС КРУН	ЦС (Центральная сигнализация)	1	18	+
	ЦС ОПУ	ЦС (Центральная сигнализация)	1	18	+
	ТСН-1, ТСН-2	Автоматика	1	18	+
	ШАМИЛЬСКАЯ 110 /10кВ				
	T1, T2	Защита и автоматика	1	25	+
	ВЛ-110-195	Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, МФО)(ЭПЗ-	1	25	+
	СВ-110	Комплект автоматики СВ-110(АПВ, АУВ)	1	25	+
	ВЛ-110-195	ИМФ-ЗС	1	25	+
	I с.ш 10кВ В-Ф№1	Защита и автоматика	1	25	+
	СВ-10кВ				+
	II с.ш 10кВ В-Ф№4	Защита и автоматика	1	26	+
	Блоки питания БПНС, БПН, БПТ	Оперативный ток	1	26	+
	I с.ш. ТН-110 кВ, II с.ш. ТН-110 кВ I с.ш. ТН-10 кВ II с.ш. ТН-10 кВ	Проверка цепей напряжения	1	26	+
	РШ ТСН	Шкаф собственных нужд	1	26	+
	ЦС КРУН ЦС ОПУ	ЦС(Центральная сигнализация)	1	26	+
	ПС Майданское 110/10				
	ТСН	Испытание измерение	1	18	+
	РВ-10-Т1	Испытание измерение	1	18	+
	В-110-Т1	Испытание измерение	1	18	+
ПУ ЭЭС					
1	ПС Кизляр-1 ОД-110 Т-1, Т-2; В-35; В-10	Опробование	1	24	+
2	ПС Кизляр-1 В-110; В-35; В-10	Опробование	1	26	+
3	ПС Александрия ОД, КЗ-110 Т-1, Т-2; В-35; В-10, АЧР	Опробование	1	18	+
4	ПС Кочубей ОД-110 Т-1, Т-2; В-35; В-10	Опробование	1	27	+
5	ПС Т.-Мектеб ОД, КЗ-110 Т-1; В-35; В-10	Опробование	1	19	+
6	ПС Калиновка В-110, В-10	Опробование	1	10	+
7	ПС Арсланбек В-110, В-10	Опробование	1	11	+

8	ПС Коминтерн В-110; В-10	Опробование	1	17	+
9	ПС Джигилта ОД, КЗ-110 Т-1; В-110 Т-1; В-10	Опробование	1	14	+
	ПС 110 кВ Тарумовка				
10	Тр-р Т-1, Т-2; ТСН-1, ТСН-2; ТН-35 1, 2 сек., ТН-10 1, 2 сек.; РВС-110, РВС-35, РВП-10	Тек. ремонт	4	4-7	+
	ПС 110 кВ Кочубей				
11	Тр-р Т-1; ОД-110 Т-1	Тек. ремонт	7	3-7	+
12	Тр-р Т-2; ОД-110 Т-2	Тек. ремонт	2	18-19	+
13	КБ-1	Тек. ремонт	1	25	+
14	КБ-2	Тек. ремонт	1	26	+
15	Тр-р Т-2	В (УРЗА)	4	17-20	+
16	ШОВ-110	В (УРЗА)	5	10-14	+
17	ТСН-1, ТСН-2; В-10 Т-1, Т-2, Ф-1; ТН-35 1, 2 сек., ТН-10 1, 2 сек.; РВС-110, РВС-35, РВП-10	Тек. ремонт	5	10-15	+
	ПС 110 кВ Терекли-Мектеб				
18	Тр-р Т-1, Т-2; В-10 Т-1, Т-2, Ф-1-6; ОД-110, КЗ-110 Т-1; ТТ-35; ТН-35 1, 2 сек., ТН-10 1-СШ.; РВС-110, РВС-35, РВП-10	Тек. ремонт	4	18-21	+
	ПС 35 кВ Червлённые Буруны				
19	В-10 Т-1 Ф-1-6; ТН-35 1-СШ; ТН-10; РВС-35; РВП-10	Тек. ремонт	2	24-25	+
20	Тр-р Т-1; ВЛ 35 № 9, 10; В-10 - 6 шт.; ТН-35; ТН-10; Ц.С.	К (УРЗА)	2	3-4	+
	ПС 35 кВ Хуцеевка				
21	В-10 Т-1 Ф-1-4; ТН-10; РВС-35; РВП-10	Тек. ремонт	2	4-5	+
	ПС 35 кВ Карагас				
22	Тр-р Т-1, ТСН-1, В-10 - 4 шт., ТН-10, Ц.С.	К (УРЗА)	1	10	+
23	ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей (ВЛ № 88)	Тек. ремонт	2	6-7	+
24	ВЛ 110 кВ Кизляр-2 – Тарумовка (ВЛ № 114)	Тек. ремонт	2	12-13	+
25	ВЛ 110 кВ Кизляр-2 – Александрия (ВЛ № 147)	Тек. ремонт	1	18	+
26	ВЛ 35 кВ Ч. Буруны – Карагас (ВЛ № 10)	Тек. ремонт	1	21	+
27	ВЛ 35 кВ Кизляр-2 – Некрасовка (ВЛ № 23)	Тек. ремонт	1	3	+
28	ВЛ 35 кВ Т.-Мектеб – Кумли (ВЛ № 26)	Тек. ремонт	1	26	+
29	ВЛ 35 кВ Кумли – Кыстырган (ВЛ № 30)	Тек. ремонт	1	27	+
ДЭС					
1	ПС 110/35/10 кВ " Ахты "				
	Т-1, ЗОН-110 Т-1	Т,Р, вви	1	3	+
	Т-2, ЗОН-110 Т-2	Т,Р, вви	1	4	+
	Текущий ремонт ТН-1-110 , ТН-1-35, ТТ СВ-110	Т,Р,	1	5	+
	Текущий ремонт ТН-2-110 ,ТН-2-35	Т,Р,	1	4	+
	Текущий ремонт ТФНД-110 ТТ-110 РП ,ТТ СВ-110	Т,Р,	1	5	+
	Текущий ремонт ВМПП-10 ; В-10 Т-1, фид.№ 4,5, ВК-10; В-10 Т-2, Фид.№1,6,9, СВ	Т,Р, вви	1	5	+
	Текущий ремонт ТМ-63/10 ; ТСН-1, ТСН-2	Т,Р,	2	3-4	+
	Текущий ремонт НТМИ-10 ; ТН-1, ТН-2	Т,Р,	2	3-4	+
	ОРУ- 110, ОРУ-35	чистка изоляции	3	3-5	+
2	ПС 35/10 кВ " Утамыш Новая"				
	Текущий ремонт Тр-р силов. Т-1	Т,Р, вви	1	10	+
	Текущий ремонт ВМГ-10; В-10 Т-1, фид.№ 3,4	Т,Р, вви	1	10	+
	Текущий ремонт ШР,ЛР 10 Т-1, фид.№ 3, 4, ТСН-1,ТН-1	Т,Р,	1	10	+
	Текущий ремонт ТМ-40/10; ТСН-1	Т,Р, вви	1	10	+

	Текущий ремонт НТМИ-10; ТН-1-10	Т,Р,	1	10	+
	ОРУ-35	чистка изоляции	1	10	+
3	ПС 35/10 кВ "Уркарах Старая"				
	Текущий ремонт Тр-р силов. Т-1,	Т,Р, вви	1	11	+
	Текущий ремонт ЗНОМ-35; ТН-1-35	Т.Р.	1	11	+
	Капитальный ремонт ВМГ-133; В-10 Т-1, фид.№ 1,2,4,7	Т.Р.	1	11	+
	Средний ремонт ШР,ЛР 10 Т-1, фид.№ 1,2, 4,7 ТСН-1,ТН-1	Т.Р.	1	11	+
	Текущий ремонт ТМ-25/10 кВ ; ТСН-1	Т.Р.	1	11	+
	Текущий ремонт НТМИ-10 ; ТН-1	Т.Р.	1	11	+
	Текущий ремонт НТМИ-10 ; ТН-1	Т.Р.	1	11	+
	ОРУ-35	чистка изоляции	1	11	+
4	ПС 35/10 кВ "Уркарах Новая"				
	Текущий ремонт Тр-р силов. Т-1,Т-2	Т,Р, вви	2	6-7	+
	Текущий ремонт РНДЗ-35; Р-35 Т-1,Т-2,РС-1-35,РС-2-35,ЛР-23,ШР-23,ЛР-24,ШР-24	Т,Р, вви	2	6-7	+
	Текущий ремонт ВМ-10; В-10 Т-1, Фид. №2,3,5,СВ ВМГ-10; В-10 Т-2 фид.№ 1,4	Т,Р,	2	6-7	+
	Текущий ремонт ТМ-25/10 кВ ; ТСН-1,ТСН-2	Т,Р,	2	6-7	+
	Текущий ремонт НТМИ-10 ; ТН-1-10,ТН-2-10	Т,Р,	2	6-7	+
	ОРУ-35	чистка изоляции	2	6-7	+
5	ПС 35/10 кВ "Уркута"				
	Текущий ремонт Тр-р силов. Т-1,	Т,Р, вви	1	12	+
	Текущий ремонт ЗНОМ-35; ТН-1-35	Т,Р, вви	1	12	+
	Текущий ремонт ТФНД-35; ТТ-35 Л-52	Т,Р, вви	1	13	+
	Текущий ремонт ВМГ-10 Т-1,фид № 1,4	Т,Р,	2	12-13	+
	Текущий ремонт ШР,ЛР В-10 Т-1, фид.№ 1,4, ТСН-1,ТН-1	Т,Р,	2	12-13	+
	Текущий ремонт ТМ-25 10 кВ; ТСН-1	Т,Р,	2	12-13	+
	Текущий ремонт НТМИ-10; ТН-1-10	Т,Р,	2	12-13	+
	ОРУ-35	чистка изоляции	2	12-13	+
6	ПС 35/10 кВ "Лучек"				
	Текущий ремонт Тр-р силов. Т-1,	Т,Р, вви	1	25	+
	Капитальный ремонт РНДЗ-35; Р-35 Т-1,	К,Р, вви	2	25-26	+
	Капитальный ремонт ВМГ-133; В-10 Т-1, Фид. №1-4	К,Р,	2	25-26	+
	Капитальный ремонт ШР,ЛР В-10 Т-1, фид.№ 1,4, ТСН-1,ТН-1	К,Р,	2	25-26	+
	Текущий ремонт ТМ-25/10 кВ ; ТСН-1,ТСН-2	Т,Р,	1	25	+
	Текущий ремонт НТМИ-10 ; ТН-1-10,ТН-2-10	Т,Р,	1	25	+
	ОРУ-35	чистка изоляции	2	25-26	+
7	ПС 35/10 кВ "Рутул"				
	Текущий ремонт Тр-р силов. Т-1,Т-2	Т,Р, вви	2	18-19	+
	Капитальный ремонт ВТ-35; В-35 Т-2, В-41	К,Р, вви	2	18-19	+
	Капитальный ремонт РНДЗ-35; Р-35 Т-1,Р-35 Т-2,ЛР-41,ШР-41	К.Р.	2	18-19	+
	Капитальный ремонт ВМГ-133; В-10 Т-1,Т-2, фид № 1,4	К,Р,	3	18-20	+
	Капитальный ремонт ШР,ЛР В-10 Т-1, фид.№ 1,4, ТСН-1,ТН-1	К,Р,	3	18-20	+
	Текущий ремонт ТМ-25 10 кВ; ТСН-1	Т,Р,	1	18	+
	Текущий ремонт НТМИ-10; ТН-1-10	Т,Р,	1	18	+
	ОРУ-35	чистка изоляции	3	18-20	+

8	ПС 110/35/10 кВ "Ахты"				
	Т-1,Т-2	Хром анализ	1	18	+
	ТТ-РП-110,ТН-1-110,ТН-2-110	Хим анализ	1	18	+
9	ПС 35/10 кВ "Уркарах Новая"				
	Т-1 РПН ,бак,Т-2 РПН, бак	Хим анализ	1	6	+
10	ПС 35/10 кВ "Уркута"				
	Т-1 бак	Хим анализ	1	12	+
11	ПС 110/10 кВ "Усухчай"				
	Т-1	Хром анализ	1	4	+
12	ПС 110/10 кВ "Заречная"				
	Т-1	Хром анализ	1	5	+
13	ПС 110/35/10 кВ " Ахты "				
	ТН-110,ТН-35, ТН-10 кВ .	опробование	3	3-5	+
	центр. сигнализация	опробование	3	3-5	+
14	ПС 35/10 кВ " Хив "				
	Т-1,В-35 Т-1,В-10 Т-1, Линии I СШ-10	восстановление, защит		14	+
	Т-2,В-35 Т-2,В-10 Т-2, Линии II СШ-10	восстановление, защит		14	+
	ТН-10 кВ , центр. Сигнализ.	восстановление, защит		14	+
15	ПС 110/6 кВ " Огни "				+
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	10	+
16	ПС 110/6 кВ " Дербент-Северная "				
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	28	+
17	ПС 110/10 кВ "Геджух "				
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	12	+
18	ПС 110/10 кВ " Заречная "				
	ОД и КЗ-110 Т-1	опробование	1	5	+
19	ПС 110/10 кВ " Каякент "				
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	14	+
	Служба ВВС				
1	ВЛ-110 кВ № 115 " Каякент Тяговая-Дербент 330 "	ТО.расчистка просеки бульдозером		отказ по режиму	✓
2	ВЛ-110 кВ № 105" Изберг Северная-Дербент 330"	ТО.расчистка просеки бульдозером		отказ по режиму	✓
3	ВЛ-110 кВ № 156 " Дербент 330-Геджух"	К.Р.	3	3-5	+
4	ВЛ-110 кВ № 157 " Дербент 330-Геджух"	К.Р.	4	12-15	+
5	ВЛ-35 кВ № 45 " Мамедкала-Джимикент"	ТО.расчистка просеки бульдозером	3	17-19	+