

**График ремонтов  
 электросетевого оборудования АО "Дагестанская сетевая компания" на ноябрь 2018г.**

№ п/п	Наименование оборудования п/ст, ВЛ	Характер ремонтных работ	к-во откл.	Дата отключений	отметка о выполнении
1	2	3	4	5	5
<b>ПУ ЦЭС</b>					
	ВЛ-110 кв № 104 с отп.	ТО, подр. дер. и проф.изм.	3	12-14	—
	ВЛ-110 кв № 177	ТО, подр. дер. и проф.изм.	3	19-21	—
	ВЛ-110 кв № 204	ТО, подр. дер. и проф.изм.	2	27-28	+
	ВЛ-35 кв № 31	ТО, подр. дер. и проф.изм.	2	14-15	+
	ВЛ- 35 кв № 12	ТО, подр. дер. и проф.изм.	1	2	+
	ВЛ- 35 кв № 33	ТР. Замена опоры	2	29-30	+
	ВЛ- 35 кв № 22	ТО, подр. дер. и проф.изм.	1	6	+
<b>ПУ СЭС</b>					
	ВЛ-110кВ №109	Выправка опор, замена изолятора	2	12,13	+
	ВЛ-35кВ № 32	Т.О	3	14,15,16	+
	ВЛ-35кВ № 33	Т.О	2	19,2	+
	ВЛ-35кВ № 18	Т.О	2	22,23	—
	ВЛ-35кВ № 36	Т.О	2	26,27	—
<b>ПС 35/10кВ "Татаюрт"</b>					
	Т-1	Т.Р	1	7	+
	Т-2	Т.Р.	1	8	+
	Т-сш: В-35-Т-1, В-46	Т.Р.	1	9	+
	Пеш: В-35-Т-2,	Т.Р.	1	12	+
	СВ-35кВ	Т.Р.	1	13	+
	В-10-Т-1,В-1,В-2,В-3,В-4- Iсш	Т.Р	1	14	+
	В-10-Т-2,В-5,В-6,В-9,В-10,СВ-10-IIсш	Т.Р	1	15	+
<b>ПС 110/35/10 "Акташ"</b>					
	В-110-Т1	ВВИ	3	13,14,15	+
	В-35-СВ	ВВИ	3	13,14,15	+
	ТТ-35-Т2	ВВИ	3	13,14,15	+
	ТТ-35-СВ	ВВИ	3	13,14,15	+
	РВС-35-І	ВВИ	3	13,14,15	+
	В-10-Т-1,В-1,В-2,В-5,В-7,В-8-І-сш	Т.Р	1	16	—
	В-10-Т-2,В-4,В-6,В-12,В-13,В-14, СВ-10 -II-сш	Т.Р.	1	19	—
<b>ПС 110/35/10 "Бабаюрт"</b>					
	В-168	Т.Р.	1	20	+
	В-109	Т.Р.	1	21	+
	В-10-Т-1,В-2,В-3,В-5,В-7,В-8-І-сш	Т.Р.	1	22	+
	В-10-Т-2,В-4,В-6,В-9,В-10,В-11, В-12,В-13, СВ-10 -II-сш	Т.Р.	1	23	+
<b>ПС 35/10кВ "ГШЗ-Кизилюрт."</b>					
	Т-2-10кВ	ВВИ	1	26	+
	РВС-110-Т-2	ВВИ	1	27	+
<b>ПС 35/10 "Тамазатюбе"</b>					
	В-10-Т-1,В-1,В-2,В-3,В-4,-І сш	Т.Р	1	28	+
	В-10-Т-2,В-7, СВ-10 -II-сш	Т.Р.	1	29	+
<b>ПС 110/35/10 "Львовская"</b>					
	В-10-Т-1,В-1,В-2,В-3,В-6,В-7-І сш	ТР	1	30	+
<b>ПУ ДЭС</b>					
<b>ПС 110/35/10 кВ "Мамедкала"</b>					
	Т-1, Т-2 бак	Хром анализ	1	6	+
<b>ПС 110/10 кВ "Капир"</b>					
	Т-1	Хром анализ	1	13	+
<b>ПС 110/10 кВ "Геджух"</b>					
	Т-1,Т-2	Хром анализ	1	7	+
<b>ПС 110/10 кВ "Советская"</b>					
	Т-1	Хром анализ	1	14	+
<b>ПС 110/35 кВ "Кайтаг"</b>					
	Т-1,Т-2	Хром анализ	1	16	+
<b>ПС 110/10 кВ "Родниковая"</b>					
	Т-1	Хром анализ			+
<b>ПС 110/6 кВ "Огни "</b>					
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	2	+
<b>ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная "</b>					
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	20	+
<b>ПС 110/10 кВ "Геджух "</b>					
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	7	+
<b>ПС 110/10 кВ "Заречная "</b>					
	ОД и КЗ-110 Т-1	опробование	1	22	+
<b>ПС 110/10 кВ " Советская "</b>					
	ОД и КЗ-110 Т-1	опробование	1	27	+
<b>ПС 110/10 кВ " Каякент "</b>					
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	12	+
<b>ПУ ЗЭС</b>					
	ПС Кизляр-1 ОД-110 Т-1, Т-2; В-35; В-10	Опробование	1	23	+
	ПС Александрия ОД, КЗ-110 Т-1, Т-2; В-35; В-10, АЧР	Опробование	1	16	+
	ПС Кочубей ОД-110 Т-1, Т-2; В-35; В-10	Опробование	1	28	+
	ПС Т.-Мектеб ОД, КЗ-110 Т-1; В-110; В-35; В-10	Опробование	1	21	+

ПС Калиновка В-110, В-10	Опробование	1	9	+
ПС Арсланбек В-110, В-10	Опробование	1	12	+
ПС Коминтерн В-110; В-10	Опробование	1	19	+
ПС Джигильта ОД, КЗ-110 Т-1; В-110 Т-1; В-10	Опробование	1	20	+
ПУ ГЭС				
ПС «Карадах» 110/10/6				
1СШ-110/10 - Т1, Т2	ТО - чистка изоляции	1	27	+
ОД-Т1, КЗ-Т1	Опробование	1	27	+
ПС «Хунзах» 110/10				
1СШ-110/10 кВ	ТО - чистка изоляции	1	13	+
2СШ-110/10 кВ	ТО - чистка изоляции	1	14	+
Т1, Т2	Отбор масла на хром. анализ	1	22	+
ПС «ГКЗ» 35/10				
1СШ-110/35/10 кВ	ТО - чистка изоляции	1	7	+
1СШ-110/35/10 кВ	ТО - чистка изоляции	1	8	+
ПС «Глайлух» 110/10				
1СШ-10 кВ	ТО - чистка изоляции	1	6	+
2СШ-110/10 кВ	ТО - чистка изоляции	1	6	+
ПС «Цудахар» 110/35/10				
1СШ-35/10 кВ	ТО - чистка изоляции	2	19-20	+
2СШ-35/10 кВ	ТО - чистка изоляции	3	21-23	+
ПС «Тлох» 110/35/10				
Т1, Т2	Отбор масла на хром. анализ	1	18	+
ОД-Т1,Т2, КЗ-Т1,Т2	Опробование	1	18	+
ПС «Цуриб» 35/10 Т1	Отбор масла на хим. анализ	1	5	+
ПС «Анди» 35/10 Т1, Т2	Отбор масла на хим. анализ	1	7	+
ПС «Агвали» 35/10 Т1, Т2	Отбор масла на хим. анализ	1	12	+
ПС «Бежта» 35/10 Т1	Отбор масла на хим. анализ	1	19	+
ПС «Шаури» 35/10 Т1	Отбор масла на хим. анализ	1	19	+
ПС «Кидеро» 35/10 Т1	Отбор масла на хим. анализ	1	19	+
ПС «Эчеда» 35/10 Т1	Отбор масла на хим. анализ	1	19	+
ПС «Гоцатлинская» 110/10 Т1, Т2	Отбор масла на хром. анализ	1	22	+
ПС «Ботлих» 110/35/10 Т1, Т2	Отбор масла на хром. анализ	1	27	+

Зам. начальник УТЭ и ОР



О.Ш.Муртазалиев

Абдурагимов Г.С.  
663-218

