

График ремонтов
 электросетевого оборудования АО "Дагестанская сетевая компания" на февраль 2019г.

№ п/п	Наименование оборудования п/ст, ВЛ	Характер ремонтных работ	к-во откл.	Дата отключений	отметка о выполнении
1	2	3	4	5	5
ПУ ЦЭС					
	ВЛ-35 кв № 1	ТО, подр. дер. и проф.изм.	1	18	+
	ВЛ-35 кв № 2 с отпайкой	ТО, подр. дер. и проф.изм.	1	19	+
	ВЛ-35 кв № 12	ТО, подр. дер. и проф.изм.	1	25	отказ по рен.
	ВЛ-35 кв № 27	ТО, подр. дер. и проф.изм.	1	27	+
	ВЛ- 110 кв № 155	Отказано Даг РДУ			отказ РДУ
	ВЛ- 110 кв № 172 с отп.	ТО, подр. дер. и проф.изм.	4	12-15	+
ПУ ДЭС					
Служба ПС					
1	ПС 110/10 кв " Араблинка "				
	Т-1, ЗОН-110 Т-1, РВС-110	Т.Р, вви	1	12	+
	Т-2, ЗОН-110 Т-2, РВС-110	Т.Р, вви	1	13	+
	Текущий ремонт ВМТ-110; В-110 Т-1, В-110 Т-2	Т.Р, вви	2	12-13	+
	Текущий ремонт ВМПП-10; В-10 Т-1, Фид. №1,11,СВ; ВК-10 В-10 Т-2, Фид.№5,7,10	Т.Р, вви	3	12-14	+
	Т1 и Т-2	хром анализ	2	12-13	+
	ТСН-1, ТСН-2	Т.Р,	2	12-13	+
	ТН-10 1, ТН-10 2	Т.Р,	2	12-13	+
2	ПС 35/0,4 кв "Пионер"				
	Капитальный ремонт ВТ-35 Т-1	К.Р, вви	1	18	+
	Капитальный ремонт РНДЗ-35; РТ-1	К.Р, вви	1	19	+
	Текущий ремонт Т-135/0,4 -1600 кВА	Т.Р, вви	1	18-19	+
3	ПС 110/10 кв "Тагиркент "				
	Т1 и Т-2	хром анализ	1	5	+
4	ПС 110/6 кв "Дербент Северная "				
	Т1 и Т-2	хром анализ	1	6	+
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	6	+
5	ПС 110/6 кв "Дербент Западная "				
	Т1 и Т-2	хром анализ	1	7	+
6	ПС 110/10 кв "Каякент "				
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	21	+
7	ПС 110/6 кв "Огни "				
	Т1 и Т-2	хром анализ	1	8	+
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	8	+
8	ПС 110/10 кв " Советская "				
	ОД и КЗ-110 Т-1	опробование	1	15	+
9	ПС 110/10 кв " Заречная "				
	ОД и КЗ-110 Т-1	опробование	1	27	+
10	ПС 110/10 кв " Геджух "				
	ОД и КЗ-110 Т-1, Т-2	опробование	1	28	+
Пу ГЭС					
	«Кардаш»				
	Т-1, КЗ-Т1	Опробование	1	21	+
	ПС «Тлох»				
	ОД-Т1,Т2, КЗ-Т1,Т2	Опробование	1	12-13	+
	1СШ-110-35/10 кв	ТО	1	12	+
	2СШ-110-35/10 кв	Отказано Даг РДУ			-
	ПС «Ботлих»				
	1СШ-110-35/10 кв	ТО	2	19-20	-
	2СШ-110-35/10 кв				
	ПС «Леваши»				
	1СШ-110-35/10 кв	Отказано Даг РДУ	2		-
	2СШ-110-35/10 кв	Чистка изоляции		27	-
ПУ СЭС					
1	ВЛ-110 кв. № 199	ТО	2	11-13	+
2	ВЛ-110 кв. «Пионер -1»	ТО	1	19	+
3	ВЛ-110 кв. «Пионер-2»	ТО	1	20	+
4	ВЛ-35 кв. № 34	ТО	2	12,13	+
5	ВЛ-35 кв. № 21Ц	ТО	2	6-7	+
6	ВЛ-35 кв. № 61Ц	ТО	2	21-22	+